

気仙沼営業所管内 復旧計画

鹿折SS(停止戸数12,000戸)

・変電所浸水

①浸水、流失エリア

6,126戸

②一定期間内に復旧可能なエリア(仮設変電所対応)

1,000戸

③復旧時期未定エリア

4,874戸

松岩SS(停止戸数16,263戸)

①浸水、流失エリア

4,300戸

②一定期間内に復旧可能なエリア

1,000戸

③復旧時期未定エリア

11,963戸

岩井崎SS(停止戸数3,151戸)

①浸水、流失エリア

229戸

②一定期間内に復旧可能なエリア

1,000戸

③復旧時期未定エリア

1,922戸

津谷SS(停止戸数6,180戸)

①浸水、流失エリア

1,912戸

②一定期間内に復旧可能なエリア

2,000戸

③復旧時期未定エリア

4,268戸

志津川SS(停止戸数 8,740戸)

・変電所浸水

①浸水、流失エリア

4,951戸

②一定期間内に復旧可能なエリア(仮設変電所対応)

1,000戸

③復旧時期未定エリア

2,789戸

南三陸町体育館へ
電源車設置済

当初浸水エリア

【凡例】

- ①地震・津波による浸水、流失エリア (※) 17,518戸
- ②一定期間内に復旧可能なエリア 6,000戸
- ③復旧時期未定エリア 22,816戸

※立入り困難であり現地確認が出来ない個所が多い
ため、航空写真等から推定した値

計 46,334戸