

平成 18 年 5 月 26 日
 東北電力株式会社
 東通原子力発電所

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 18 年 4 月分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (4月30日現在)	発生場所
1	H18.4.18	ランドリーモニタおよび折りたたみ機 (放射線管理区域で使用した衣服等を洗濯した後に衣服等の汚染の有無を確認し、衣服を折りたたむ設備)	設備を使用する前の動作確認を行ったところ、衣服等がない状態にも関わらず、衣服の折りたたみを行う機器に詰まりがあることを示す警報が発生したため、リセット操作を行い正常状態に復帰させた。なお、再度警報が発生した場合でもリセット操作を行うことで復旧可能なため、機器の使用に支障はない。	処置済み	サービス 建 屋
2	H18.4.22	炉心性能計算機 (原子炉内の燃料の状態を確認する設備)	原子炉内の燃料の状態を確認する計算機 2 台中 1 台に動作不具合が発生し停止したため、計算機を再起動し復旧させた。なお、計算機が停止した際に、待機側の計算機に自動で切り替わり、継続して計算を実施しているため、燃料の状態確認に支障はない。	処置済み	原 子 炉 建 屋