

平成 18 年 11 月 22 日
東 北 電 力 株 式 会 社
東 通 原 子 力 発 電 所

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 1 8 年 9 月 分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (10月31日現在)	発生場所
1	H18.9.6	固体廃棄物貯蔵所換気空調設備 (発電所で発生した固体廃棄物を一時的に保管する建屋の空調設備)	空気中の塩分などを除去するフィルタの流れ具合を検出する計器において、フィルタの上流側と下流側の検出配管を入れ違えて取り付けられていること、および計器の警報設定値が本来の値より低い値に設定されていることが判明した。このため、当該配管を正しく接続し、設定値を正しい値に設定した。	処置済み	固 体 廃 棄 物 貯 蔵 所