

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）  
（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 20 年 12 月分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (5月31日現在)	発生場所
1	H20.12.3	地震観測収録装置 (地震加速度を収録する装置)	屋外に設置している地震計の収録装置が、地震観測データを収録できない状態になっていることを確認した。そのため、装置を再起動したところ、正常の状態に戻った。 原因調査の結果、収録装置のプログラムに一部不具合があり停電時に自動復帰せず観測データを収録できなくなることが判明したことから、当該プログラムについて修正を行った。	処置済み	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。