

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 24 年 3 月分（7 月 31 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H24. 3. 8	放射性廃棄物処理設備 洗濯廃液系ろ過機 （管理区域内用被服等 の洗濯により発生した 廃液から不純物や活性 炭を除去する設備）	2 台ある放射性廃棄物処理設備洗濯 廃液系ろ過機のうち 1 台において、 当該ろ過機の出口流量，出入口圧力 差，温度に有意な変動が確認された ため，当該ろ過機を停止した。 当該装置を確認したところ，洗濯廃 液をろ過するろ布が破損していたた め，当該ろ布を交換し復旧した。 <u>原因調査の結果，当該ろ過機の出口 流量が低下した場合の運用方法が明 確になっていなかったため，当該ろ 布に負荷が加わった状態で運転した ことにより，破損したものと推定し た。</u> <u>このため，当該ろ過機の出口流量が 低下した場合の運用方法を手順書に 反映した。</u>	<u>処置済み</u>	サービス 建 屋

・「不適合」とは，要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」，「補修済み・取替済み・復旧済み」，「処置済み」については，以下の
状況をいいます。

- ・対応中 ：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後，原因調査，対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し，原因調査，対策等を実施済みです。
なお，今後，水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。