

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））
 平成 24 年 5 月分（10月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H24.5.9	放射性廃棄物処理設備 高電導度廃液系 （管理区域内で発生する床排水等処理する装置）	2台ある放射性廃棄物処理設備高電導度廃液系濃縮装置加熱器のうち1台において、設備が停止中であり、水が流れていないにもかかわらず入口純水流量計の値がゼロを指示していないことを確認した。 このため、当該流量計を確認したところ、流量を調節する部品の不良および指針の変形を確認したことから、流量を調節する部品の取替および変形した指針の補修を実施し復旧した。 <u>原因調査の結果、流量を調節する部品の経年劣化により、当該指針が変形したものと推定した。</u> <u>このため、同様の事象が発生しないよう当該部品を定期的に交換するよう点検計画に反映した。</u>	<u>処置済み</u>	サービス 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。