

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）  
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））  
 平成 24 年 7 月分（8 月 31 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H24.7.17	換気空調冷却水設備 （建屋内の空調設備に 冷水（非放射性）を供給する設備）	4 台ある換気空調冷却水設備のうち 1 台において、当該設備冷凍機の冷却水の温度が低いことを示す警報が発生し、冷凍機が停止した。 冷凍機を確認したところ、制御盤内の温度計の端子部にゆるみが確認されたため、端子部の増し締めを行い復旧した。 <u>原因調査の結果、当該設備の運転に伴う振動により当該端子部にゆるみが発生したものと推定した。</u> <u>このため、当該設備点検の際に制御盤内のすべての端子部の増し締めを実施するよう工事仕様書に反映した。</u>	<u>処置済み</u>	タービン 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。