

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 24 年 8 月分（4 月 30 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H24. 8. 9	碍子洗浄装置・変圧器 消火設備 （碍子の洗浄および変 圧器の消火をする設 備）	碍子洗浄装置・変圧器消火設備の碍子汚損記録計において、当該記録計の表示画面が消灯していることを確認した。 原因調査の結果、当該記録計の表示部の不良によるものと判明した。 このため、当該記録計の取替を実施し復旧した。	処置済み	中 央 制 御 室
2	H24. 8. 22	放射線移動観測車 （原子力災害時に環境 放射線および放射能を 測定する機能を有する 車両）	放射線移動観測車の点検を実施していたところ、放射性よう素測定装置において、測定ができないことを確認した。 このため、当該測定装置動作確認を行ったところ、検出器の不良を確認したため、検出器を予備品と交換し復旧した。 <u>原因調査の結果、当該検出器内部にある基板の不良によるものと判明した。</u>	<u>処置済み</u>	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。