

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 24 年 12 月分（9 月 30 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H24. 12. 5	原子炉建屋クレーン （原子炉建屋内の資機 材運搬等に使用するク レーン）	原子炉建屋クレーンにおいて、クレーンの走行を自動停止するためのリミットスイッチの脱落および当該リミットスイッチを動作させる部品の変形を確認した。 このため、当該リミットスイッチおよび当該リミットスイッチを動作させる部品を交換し復旧した。 <u>原因調査の結果、作業員が誤って当該リミットスイッチに接触し向きがずれた状態でクレーンを移動させたことで当該リミットスイッチの脱落および当該リミットスイッチを動作させる部品が変形したものと推定した。</u> <u>このため、当該リミットスイッチにカバーを設置し、誤って接触した場合でも容易に向きが変わらない構造とするとともに、当該クレーンに接触注意の表示を行った。</u>	<u>処置済み</u>	原子炉建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。