

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 25 年 12 月分（11月30日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H25.12.17	非常用ディーゼル発電機 （非常用電源を供給するための発電設備）	非常用ディーゼル発電機の点検中に当該発電機の油圧を調整する弁より燃料油が滴下していることを確認した。 このため、当該弁の点検を実施したところ、当該弁のOリングに傷が確認されたため、Oリングを交換し復旧した。 <u>原因調査の結果、柔軟性が低下したOリングと空気抜き孔が当該弁の操作により接触しOリングが傷ついたため、燃料油が滴下したものと推定した。</u> <u>このため、Oリングの交換を定期的に行うこと、ならびに空気抜き孔の不使用时には空気抜き孔を塞ぐことを工事仕様書に反映した。</u>	<u>処置済み</u>	原子炉 建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。