

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））
 平成 26 年 1 月分（6 月 30 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H26.1.7	中央制御室換気空調系設備 （中央制御室の環境を適切にするための空調設備）	中央制御室換気空調系設備の点検を実施したところ、当該設備のダクト ^注 に腐食孔があることを確認した。 このため、当該ダクトを交換し復旧した。 <u>原因調査の結果、やませや風雪によりダクト内への水分流入が多いこと等により、当該ダクト底部が常に湿った状態となっていたため、腐食が進行して腐食孔が発生したものと推定した。</u> <u>このため、当該ダクトを定期的に外観点検するよう点検計画に反映した。</u>	<u>処置済み</u>	原子炉 建 屋

注：換気などのために空気を通す配管。

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。