

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 26 年 5 月分（12月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H26.5.29	原子炉建屋原子炉棟換気空調系設備 （原子炉建屋内の機器の正常な運転のために空気の換気，温度を適切にするための空調設備）	原子炉建屋原子炉棟換気空調系設備において，給気隔離弁および排気隔離弁の開閉を行うための圧縮空気を制御する電磁弁から圧縮空気が漏れていることを確認した。 このため，当該電磁弁を交換し復旧した。 <u>原因調査の結果，当該電磁弁の内部ガスケットが熱により劣化し，圧縮空気が漏れたものと推定した。</u> <u>このため，当該電磁弁の取替周期を現状より短縮する旨点検計画へ反映した。</u>	<u>処置済み</u>	原子炉建屋

・「不適合」とは，要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」，「補修済み・取替済み・復旧済み」，「処置済み」については，以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後，原因調査，対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し，原因調査，対策等を実施済みです。
なお，今後，水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。