

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）  
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））  
 平成 27 年 1 月分（6 月 30 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H27.1.5	電気チェーンブロック （資機材運搬等に使用する装置）	<p>原子炉建屋地下 1 階の電気チェーンブロックにおいて、資機材の運搬作業が完了し、定位置に戻そうとしたところ、途中で停止した。</p> <p>このため、当該電気チェーンブロックを確認したところ、電源ケーブルの端子の接触不良が確認されたため、端子の接続部の補修を実施し復旧した。</p> <p><u>原因調査の結果、当該電気チェーンブロック使用時に発生する振動等により、電源ケーブルの端子の接続部に緩みが生じ、接触不良に至ったものと推定した。</u></p> <p><u>このため、当該電源ケーブルの端子の接続部分を振動に強い接続方法に変更するとともに、定期点検時に接続部分が緩んでいないか確認することとした。</u></p>	処置済み	原子炉 建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。