

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）  
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））  
 平成 29 年 10 月分（5 月 31 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H29.10.24	窒素ガス供給装置 （原子炉運転中の格納容器内の酸素濃度を規定値以下に保つために窒素ガスを供給する設備）	窒素ガス供給装置の巡視点検時に、装置制御盤の盤上に設置している遮熱板が腐食し外れていることを確認した。 <u>腐食が確認された遮熱板について、取替を実施し、復旧した。</u> 原因調査の結果、遮熱板のボルト固定部が腐食していた状況において、強風により遮熱板が外れたものと推定した。 <u>このため、外観点検時に当該遮熱板ボルト固定部についても確認を行う旨、手順へ反映した。</u>	<u>処置済み</u>	屋 外

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
 処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。
  - ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
  - ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
 今後、原因調査、対策等を講じます。
  - ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。
- ・今月の更新箇所は下線で示しています。