

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2018年8月分（11月30日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2018. 8. 19	給排水処理設備 （発電所にて使用する 純水等の製造および、 非放射性排水を処理す る設備）	純水装置を運転操作したところ、純水 タンク出口弁の「過トルク」等の警報が 発生した。 <u>原因調査の結果、弁駆動部内部の発錆</u> <u>を確認したため、駆動部の取替を実施</u> <u>した。</u>	<u>処置済み</u>	給排水処理建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。