

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2018年11月分（10月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2018.11.08	ダスト放射線モニタ設備 （各建屋内の空気中に含まれる塵埃の放射性粒子濃度を監視している設備）	ダスト放射線モニタ設備において、弁の異常を示す警報が発生し、サンプルポンプ※が停止した。 <u>原因調査の結果、弁の異常は確認されず、弁異常復帰直後の運転状態にも異常がないため、弁に偶発的な要因で異物が噛み込み、一時的な動作不良に至ったと推定される。このため、同事象が発生した場合の対応として、当該弁を動作させて確認する手順を整備した。</u> ※ 放射性粒子濃度を測定するため、建屋内各エリアの空気を採取するポンプ	<u>処置済み</u>	サービス建屋 タービン建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。