<お知らせ情報 (C情報) に至らないごく軽度な機器故障> (月報) (機器の故障に起因する不適合事項 (軽微なもの))

2019年12月分(3月31日現在)

No.	発生日	設 備	概   要	処置状況	発生場所
1	2019. 12. 2	放射性廃棄物処理設備 洗濯廃液系 (管理区域内用被服 の洗濯等により発生 した廃液を処理する 設備)	機器の故障に起因する不適合事項(軽 微なものを除く)2020年2月分に 記載。	_	_
2	2019. 12. 21	常用系放射線モニタ 設備 (放射線を測定・監視 するための設備)	常用系放射線モニタ設備において、監 視装置の画面が表示されないことを確 認した。 原因調査の結果、監視装置の画面の不 具合が確認されたため、ディスプレイ の取替を実施し、画面表示に異常のな いことを確認した。	処置済み	中 央制御室
3	2019. 12. 31	プロセス計算機 (プラントの運転状態の監視・管理の補助設備)	プロセス計算機内部の伝送路において、通信異常を示す警報が確認された。 原因を調査中である。 なお、伝送路は二重化されており、も う1つの伝送路に異常はないことか ら、プラントの監視機能に影響はない。	対応中	中 央制御室

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
  - ※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。
    - ・対応中 :要求事項を満足する状態に復旧中です。
    - ・補修済み・取替済み・復旧済み:要求事項を満足する状態に復旧済みです。

今後、原因調査、対策等を講じます。

- ・処置済み:要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。 なお、今後、水平展開について検討・対応します。
- ・今月の更新箇所は下線で示しています。