

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2020年9月分（5月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2020.9.2	電子式積算線量計 （放射線の量を測定する計測器）	放射線モニタ設備の管理区域境界に設置している電子式積算線量計（22台）について、月例点検の結果、3台が通常より高い値を示していることを確認した（2日に2台、9日に1台）。 通常より高い値を示していた期間において、当該線量計設置箇所周辺のエリア放射線モニタおよびモニタリングポストの指示値に高い値が認められないこと、当該線量計周辺で線量が上昇するような作業を実施していないこと等から、発電所起因の放射線による影響ではないと判断した。 <u>原因調査の結果、当該線量計の検出部の故障に伴い、通常より高い値を示していたことが確認された。</u> <u>このため、当該線量計の検出部を新品に交換し、正常に計測できることを確認した。</u>	<u>処置済み</u>	サービス 建 屋 タービン 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。