

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2022年3月分（6月30日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2022.3.8	ダスト放射線モニタ設備（各建屋内の空気中に含まれる塵埃の放射性粒子濃度を監視している設備）	<p>ダスト放射線モニタ設備において、放射線管理室に設置している監視制御装置※にて保存している、過去の測定値データを表示させようとしたところ、4台のうち2台のダスト放射線モニタの測定値データが表示されない事象を確認した。</p> <p><u>原因調査の結果、現場ダスト放射線モニタの測定値データを保存する際にエラーが発生した偶発事象と推定した。</u></p> <p><u>このため、現場ダスト放射線モニタの再起動を実施し、復旧状態に問題のないことを確認した。</u></p> <p>※監視制御装置 現場のダスト放射線モニタの稼働状態や、ダスト放射線モニタの過去1年分の測定値データを保存し監視する装置。</p>	<u>処置済み</u>	サービス 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。