

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2022年5月分（9月30日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2022.5.18	プロセス計算機 （プラントの運転 状態の監視・管理の 補助設備）	プロセス計算機のうち、プラント機器の 警報を表示・印刷する機器について、2台 あるうちの1台に通信異常を示す警報が 発生した。 当該機器を確認したところ、警報は自動 で復帰しており、正常に稼働しているこ とを確認した。 <u>原因調査の結果、プロセス計算機内部の データ保存に時間遅れが生じたため、自 動で行われるデータ保存状態のチェック において該当する記録が確認できず、警 報が発生したものと推定した。</u> <u>このため、データ保存の時間遅れが生じ ることを前提にチェックが行われるよ う、チェック周期のプログラムを修正し た。</u>	<u>処置済み</u>	中 央 制 御 室

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下
の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。