

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2023年3月分（3月31日現在）

| No. | 発生日 | 設 備 | 概 要 | 処置状況 | 発生場所 |
|-----|-------------|--|---|------|------|
| 1 | 2023. 3. 10 | 原水設備 （発電所にて使用する純水等のもととなる河川水を取水する設備） | 原水の送水状況等を監視する監視操作盤において、送水流量の表示値が通常よりも頻繁に上下する異常を確認した。 原因を調査中である。 なお、原水の送水状況については、他の計器にて監視を継続できているため、影響はない。 | 対応中 | 屋 外 |

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み : 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み : 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。