2024 年 11 月 29 日
東 北 電 力 株 式 会 社
東 通 原 子 力 発 電 所

＜お知らせ情報（Ｃ情報）に至らないごく軽度な機器故障＞（月報）
（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））
２０２３年３月分（１０月３１日現在）

No.	発生日	設　　備	概　　要	処置状況	発生場所
1	2023.3.10	原水設備 （発電所にて使用する純水等のもととなる河川水を取水する設備）	原水の送水状況等を監視する監視操作盤において、送水流量の表示値が通常よりも頻繁に上下する異常を確認した。 原因調査の結果、送水流量計に異常が確認されなかったことから、送水流量の表示値が頻繁に上下する事象は異常ではなく、微細な流量変化により、表示値がゆらいでいるものと推定した。なお、送水圧力は正常であり、原水の送水や送水管の健全性に問題はないことを確認した。	処置済み	屋　　外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。
・対応中　：要求事項を満足する状態に復旧中です。
・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。