

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2023年8月分（11月30日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2023. 8. 26	換気空調補機常用冷却水設備 （建屋内の空調設備に冷水（非放射性）を供給する設備）	換気空調補機常用冷却水設備の巡視点検時に、運転中である4台の冷凍機のうち1台において、冷媒の流量を制御する装置の開度が他3台に比べ短い周期で開閉を繰り返していることを確認した。このため、当該冷凍機を停止した。 <u>原因調査の結果、冷媒の流量を制御する装置および当該装置の制御に使用している計器に異常は見られなかったことから、一過性の事象と推定した。</u> <u>このため、当該冷凍機を運転し、正常に動作することを確認した。</u>	<u>処置済み</u>	タービン 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。