

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2023年10月分（3月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2023. 10. 13	プロセス計算機 （プラントの運転状態の監視・管理の補助設備）	プロセス計算機において、表示端末との通信異常を示す警報が発生した。 原因を調査中である。 なお、当該の通信について、通信異常を示す警報は復帰しており、その後、通信異常は発生しておらず、通信状態が正常に稼働していることから、プラントの監視に影響はない。	対応中	中 央 制 制 室

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。