2025 年 4 月 30 日
東 北 電 力 株 式 会 社
東 通 原 子 力 発 電 所

＜お知らせ情報（Ｃ情報）に至らないごく軽度な機器故障＞（月報）
（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））
２０２３年１０月分（３月３１日現在）

No.	発生日	設　　備	概　　要	処置状況	発生場所
1	2023.10.13	プロセス計算機（プラントの運転状態の監視・管理の補助設備）	プロセス計算機において、表示端末との通信異常を示す警報が発生した。 原因調査の結果、プロセス計算機と表示端末との通信を監視する処理によりプロセス計算機の負荷が増大したため、表示端末との通信異常を示す警報が発生したものと推定した。 このため、プロセス計算機の負荷が増大しないように、プロセス計算機と表示端末の通信を監視する処理プログラムを修正した。	処置済み	中央制御室

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。
・対応中　：要求事項を満足する状態に復旧中です。
・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。