

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2023年12月分（3月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2023. 12. 21	プロセス計算機 （プラントの運転状態の監視・管理の補助設備）	プロセス計算機からプラントデータ伝送をするサーバとの間に設置しているセキュリティ機器2台のうち1台において、異常を示す警報が発報し、データ伝送が停止し、その後復旧した。 原因を調査中である。 なお、セキュリティ機器および伝送経路は2重化されており、プラントデータの伝送に影響はない。	対応中	中 央 制 御 室
2	2023. 12. 23	計装用圧縮空気系 （建屋内外の計装、制御系の機器に非放射性的の圧縮空気を供給する設備）	計装用圧縮空気系において、システムの圧力低下を示す警報が発報した。 現場調査の結果、空気圧縮機を制御する電磁弁の動作不良を確認したことから、当該電磁弁を新品に取替え、正常に運転することを確認した。 原因を調査中である。 なお、他系統にて計装用圧縮空気を供給したことから、プラントへの影響はない。	復旧済み	原 子 炉 建 屋
3	2023. 12. 31	プロセス計算機 （プラントの運転状態の監視・管理の補助設備）	プロセス計算機において、時刻表示は時報と一致しているが、時刻の同期にかかる機能に異常を示す警報が発報し、その後自動復旧した。 原因を調査中である。 なお、プロセス計算機はプラントの運転状態の監視機能の補助設備であり、別機器等で代替監視ができるため、プラントの監視に影響はない。	対応中	中 央 制 御 室

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み : 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み : 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

- ・今月の更新箇所は下線で示しています。