2024 年 5 月 31 日
東北電力株式会社
東通原子力発電所

＜お知らせ情報（Ｃ情報）に至らないごく軽度な機器故障＞（月報）
（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））
２０２４年１月分（４月３０日現在）

No.	発生日	設　　備	概　　要	処置状況	発生場所
1	2024.1.31	原子炉建屋原子炉棟換気空調系設備 （原子炉建屋内の機器の正常な運転のために空気の換気、温度を適切にするための空調設備）	原子炉建屋原子炉棟換気空調系設備において、計装用圧縮空気※により給気隔離弁の開閉を制御する空気切替弁の排気部から圧縮空気が漏えいしていることを確認した。 なお、圧縮空気の漏えい量は少量であり、給気隔離弁の開閉に影響はない。また、圧縮空気の漏えいは、事象が確認されて以降、有意な増加傾向は見られず、その後、止まっていることを確認した。 このため、処置不要と判断し、定期的に状況確認を実施することとした。 ※計装用圧縮空気 弁等の計装品、制御品の駆動源として使用しており、放射性物質は含まない	処置済み	原子炉建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。
・対応中　：要求事項を満足する状態に復旧中です。
・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。