

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2024年3月分（3月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2024. 3. 13	ろ過水系設備（発電所内で使用する水として、河川水をろ過した水を供給する設備）	<p>2基あるろ過水タンクのうち1基において、タンク出口に設置されている電動弁の点検を実施したところ、当該弁を駆動するための電気回路の絶縁抵抗値が判定基準を満足していないことを確認したことから、当該弁の電源を断とした。</p> <p>原因調査の結果、当該弁の端子箱蓋のパッキンの硬化、および防水材の塗布が不十分であったことから、内部に雨水等の湿分が侵入し、当該弁の駆動用モータの絶縁抵抗値が低下したものと推定した。</p> <p><u>このため、防水材塗布を改善した端子箱、および駆動用モータの取り替えを行った。</u></p> <p>再発防止対策として、パッキンの定期的な交換と、防水材を塗布する具体的な個所について、点検仕様書に反映した。</p>	<u>処置済み</u>	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。