

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2025年6月分（6月30日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2025. 6. 16	補助ボイラー設備 （発電所の各系統で 使用する非放射性的 の蒸気を供給する設 備）	補助ボイラー設備を点検のため停 止したところ、補助ボイラーに備え ているタンクに燃料の重油を送る ポンプが自動で停止しないことを 確認し、手動で停止した。 原因を調査中である。 なお、重油を送るポンプは、手動に よる起動停止が可能であることか ら、プラントへの影響はない。	対応中	補 助 ボイラー 建 屋
2	2025. 6. 30	代替海水ポンプ送水 車（既設の海水系ポ ンプが使用できなく なった場合に備え、 これを代替する大容 量送水ポンプを積載 した車両）	代替海水ポンプ送水車において、点 検のため、車両のエンジンを始動し ようとしたところ、充電系統の故障 を示す警告灯が点灯し、エンジンが 始動できないことを確認した。 原因を調査中である。 なお、当該車両は、長期停止中の現 在において使用しない設備であり、 プラントへの影響はない。	対応中	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 ：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。