

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2026年9月分（9月30日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2026. 9. 11	原子炉建屋クレーン （原子炉建屋内の資 機材運搬等使用するクレーン）	年次点検中の原子炉建屋クレーン の補助巻上装置作動確認において、 ブレーキドラムとブレーキライニ ングの接触を確認した。このため、 当該装置を使用しないこととした。 原因を調査中である。 なお、原子炉建屋クレーンの主巻上 装置他に異常はないことから、プラ ントへの影響はない。	対応中	原 子 炉 建 屋
2	2026. 9. 28	放射性廃棄物処理設 備 濃縮廃液系シー ル水タンク （放射性廃棄物処理 系の各機器の軸封や 洗浄用に供給するシ ール水を貯槽するタ ンク）	放射性廃棄物処理設備点検準備作 業において、濃縮廃液系シール水に 濁りが生じていることを確認した。 このため、当該系統を停止した。 原因を調査中である。 なお、当該系統からの供給先である 各設備については点検中により使 用していないことから、プラントへ の影響はない。	対応中	サービ ス 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下
の状況をいいます。

- ・対応中 ：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。