


東通原子力発電所運転月報

1. 運転状況（平成23年4月分）

(1) 電気出力



(2) 運転状況等

年月日時分	内 容
平成23年4月1日～平成23年4月30日	<p>第4回定期検査中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 残留熱除去系配管取替工事 (2/7～)</li> <li>・ 復水器細管の点検 (2/14～)</li> <li>・ 燃料集合体の取替え (2/14～)</li> <li>・ 配管肉厚測定検査 (2/23～)</li> <li>・ 制御棒駆動機構の点検 (3/7～4/1)</li> <li>・ ジェットポンプリティーナ点検工事 (3/8～4/5)</li> </ul>