

【安全実績指標の設定】

監視領域		安全実績指標		しきい値			
				緑	白	黄	赤
原子力施設安全	発生防止	①	7、000臨界時間当たりの計画外自動・手動スクラム回数	0~2.0	>2.0	>6.0	>25.0
		②	7、000臨界時間当たりの計画外出力変化回数	0~2.0	>2.0	設定なし	設定なし
		③	追加的な運転操作が必要な計画外スクラム回数	0~1	>1	設定なし	設定なし
	影響緩和	④	安全系の使用不能時間割合	0~3.4%	>3.4%	>6.8%	設定なし
		⑤	安全系の機能故障件数 (運転上の制限逸脱件数)	3以下	4以上	設定なし	設定なし
	閉じ込めの維持	⑥	格納容器内への原子炉冷却材漏えい率 (基準値に対する割合)	0~50%	>50.0%	>100.0%	設定なし
		⑦	原子炉冷却材中のよう素131濃度 (基準値に対する割合)	0~50%	>50.0%	>100.0%	設定なし
	重大事故等対処 及び 大規模損壊対処	⑧	重大事故等及び大規模損壊発生時に対応する要員の訓練参加割合	80.0%以上	<80.0%	<60.0%	設定なし
		⑨	重大事故等対策における操作の成立性 (想定時間を満足した割合)	100.0~ 90.0%	<90.0%	<70.0%	設定なし
		⑩	重大事故等対処設備の機能故障件数 (運転上の制限逸脱件数)	3以下	4以上	設定なし	設定なし
放射線安全	公衆に対する放射線安全	⑪	放射性廃棄物の過剰放出件数	1未満	1	2以上	設定なし
		⑫	被ばく線量が線量限度を超えた件数	1未満	1	2以上	設定なし
	従業員に対する放射線安全	⑬	事故故障等の報告基準の実効線量(5mSv)を超えた計画外の被ばく発生件数	1未満	1	2以上	設定なし
核物質防護	⑭	侵入検知器及び監視カメラの使用不能時間割合	0~0.080	>0.080	設定なし	設定なし	