資料1

女川原子力発電所2号機 基準地震動の策定について

平成28年12月9日 東北電力株式会社



All Rights Reserved. Copyrights ©2016, Tohoku Electric Power Co., Inc.

1.	検討概要		 	•••••	 •••••	2
2.	基準地震動	の策定	 		 	6
ייאוי	参考文献 ·		 		 	28



■検討用地震の概要 【敷地ごとに震源を特定して策定する地震動】 【震源を特定せず策定する地震動】 検討用地震の選定 Mw6.5以上の地震について 海洋プレート内地震 プレート間地震 内陸地殼内地震 審査ガイドの例示2地震 ·2011年4月7日宮城県沖型地震 ·2011年東北地方太平洋沖型地震 F-6断層~F-9断層による地震(M7.1) ・地質・地質構造の違い等により (3.11型地震, M9.0) (4.7型地震, M7.5) ・仙台湾の断層群による地震(M7.6) 地域性が異なることから地震観 測記録の収集対象外 断層モデルの設定 Mw6.5未満の地震について 海洋プレート内地震 プレート間地震 内陸地殼内地震 審査ガイドの例示14地震 F-6断層~F-9断層による地震 〇地震規模 〇地震規模 2004年北海道留萌支庁南部地 • M9.0 •M7.5 〇地震規模 震におけるK-NET港町の観測 (宮城県沖を含む連動を考慮) (東北地方の最大を上回る規模) •M7.1 記録に基づく基盤地震動の検 を考慮) 〇断層モデルの設定 討結果を踏まえ、震源を特定せ ・強震動レシピに基づき設定 〇断層モデル設定 ず策定する地震動に設定 三陸沖中部から茨城県沖に 〇断層モデルの設定 ※アスペリティは敷地に寄せて設定 設定 ・SMGAマントル内の地震につい 〇不確かさの考慮 ※地震観測記録のはぎとり結果に保 ・応力降下量(短周期レベル) ては、4.7地震の知見等に基づ 守性を考慮した基盤地震動を設定 ・短周期レベル き設定 ・断層傾斜角(60° ⇒45°) は宮城県沖の地域性を考慮 し設定 ・アスヘッリティの集約(2個⇒1個に集約) ※短周期レベルは上面の地震で既往 最大 し敷地に寄せて設定) SMGA地設内地震については 〇不確かさの考慮 笹谷ほか(2006)に基づき設定 ・応力降下量(短周期レベル) 仙台湾の断層群による地震 ※短周期レベルは、海洋地殻の特徴 〇地震規模 ・SMGAの位置と応力降下量 を踏まえ保守的に設定 (短周期レベル)の重畳 •M7.6 〇断層モデルの設定 ※敷地に最も影響の大きい位置に 〇不確かさの考慮 SMGAを考慮したうえで応力降下 ・強震動レシピに基づき設定 SMGAの位置(集約など) 量(短周期レベル)の不確かさも 〇不確かさの考慮 合わせて考慮 ・短周期レベル

果を与えるケースを採用する。

■「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」による基準地震動Ssの設定の考え方

基準・ガイドの要求 ○「応答スペクトルに基づく地震動評価」による"設計用応答スペクトル"と、「断層モデルを用いた手法による地震動評価」 による"応答スペクトル"の採用を要求。 ○応答スペクトルに基づく手法による基準地震動は、検討用地震ごとに評価した応答スペクトルを下回らないように作成する ことを要求。 ○"応答スペクトルに基づく基準地震動が全周期帯にわたって断層モデルを用いた基準地震動を有意に上回る場合には、応答 スペクトルに基づく基準地震動で代表させることができる"ことが記載されている。





■基準地震動Ssの設定フロー

【敷地ごとに震源を特定して策定する地震動】

【震源を特定せず策定する地震動】

地震動評価								
プレート間地震 の応答スペクトル手法 ・3.11地震の観測記録を包絡する応答スペ	海洋プレート内地震 SMGAマントル内 SMGA地設内 O応答スペクトル手法 O応答スペクトル手法		内陸地殻内地震 O応答スペクトル手法 Noda et al.(2002)による評価	2004年北海道留萌支庁 南部地震(K−NET港町)				
クトルを採用 〇断層モデル手法 ・3.11地震のシミュレーションを踏まえた統 計的グリーン関数法(SGF)により評価	 Noda et al.(2002)による評価 (サイト補正係数考慮) 〇断層モデル手法 ・4.7地震のジェレーションを踏ま えたSGFにより評価 	・同左 〇断層モデル手法 ・経験的グリーン関数法 (EGF)	 〇町層モナルチ法 ・ハイブリッド合成法により評価 (F-6断層~F-9断層による地震) ・EGFにより評価 (仙台湾の断層群による地震) 					
 ・検討用地震ごとに評価した応答スペク に、3つの設計用応答スペクトルを設定 ①Ss-D1(プレート間地震) ②Sa D2(海洋プレートの地震(SMCA) 	に基づく基準地震動を一部周 期帯で上回ることから,基準 地震動として設定。							
 ②Ss-D2(海洋プレート内地震(SMGA) ③Ss-D3(海洋プレート内地震(SMGA) なお、②及び③の設計用応答スペクト 震の地震動評価結果も下回らないよう 								
○基準地震動の策定 基準地震動Ss-D1 プレート間地震に 基準地震動Ss-D2 海洋プレート内地	おける応答スペクトルに基 震(SMGAマントル内)にお	づく手法による地震動評 ける応答スペクトルに基づ	価 づく手法による地震動評価					

基準地震動Ss-D3 海洋プレート内地震(SMGA地殻内)における応答スペクトルに基づく手法による地震動評価

基準地震動Ss-F1 プレート間地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価[応力降下量(短周期レベル)の不確かさ]

基準地震動Ss-F2 プレート間地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価[SMGA位置と応力降下量(短周期レベル)の不確かさの重畳]

基準地震動Ss-N1 2004年北海道留萌支庁南部地震(K-NET港町)の検討結果に保守性を考慮した地震動評価

■設置変更許可申請時からの地震動評価に関する主な変更点

-:未考慮

項目		申請時	今回審査	
プレート間地震 地震規模		・M9.0(宮城県沖を含む連動を考慮)	・M9.0(宮城県沖を含む連動を考慮)	
→3.11型地震	断層モデル設定	・断層モデルによるシミュレーション解析の特徴から 2011年東北地方太平洋沖地震が敷地に対して最も	・三陸沖中部から茨城県沖に設定 ・応力降下量(短周期レベル)の宮城県沖の地域性 を考慮	
	不確かさの考慮	影響の大きい地震であると評価	・応力降下量(短周期レベル), SMGA位置, SMGA位置と応力降下量の重畳, 破壊開始点	
海洋プレート内地震	地震規模	•M7.5	•M7.5	
◆4./型地震	断層モデル設定	・4.7地震の知見等を考慮 ・上面の既往最大を考慮	・4.7地震の知見等を考慮 ・上面の既往最大を考慮	
	不確かさの考慮	·破壞開始点	・SMGA位置と集約,断層の位置,破壊開始点	
内陸地設内地震	地震規模	•M7.1	•M7.1	
・ト−6断増~ト−9断増による地震 	断層モデル設定	・調査結果から断層長さ22km	・追加調査結果から断層長さ23.7km	
	不確かさの考慮	・応力降下量(短周期レベル)を考慮	・応力降下量(短周期レベル),断層傾斜角, アスペリティ位置と集約,破壊開始点	
内陸地設内地震	地震規模	_	•M7.6	
・仙台湾の断唐群による地震	断層モデル設定	_	・F-15断層・F-16断層, F-12断層~F-14断層及び 仙台湾北部の南傾斜の仮想震源断層を一連の 断層として考慮	
	不確かさの考慮	-	・応力降下量(短周期レベル)	
震源を特定せず策定する地震動		・加藤ほか(2004)を考慮 ・加藤ほか(2004)を考慮 2004年北海道留萌支庁南部地震		

 2.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 ・・・・・・・・・・ 2.1.1 応答スペクトル手法による基準地震動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 7 18
2.2 震源を特定せず策定する地震動 ・・・・・・・・・・・	23
2.3 基準地震動の策定のまとめ ・・・・・・・・・・・・	25



2.1.1 応答スペクトル手法による基準地震動:プレート間地震

プレート間地震における応答スペクトルに基づく手法による地震動は、2011年東北地方太平洋沖地震の観測記録^{※1}を包絡した 応答スペクトルとしている。この応答スペクトルを基準地震動Ss-D1として採用。



2.1.1 応答スペクトル手法による基準地震動:海洋プレート内地震(SMGAマントル内)

海洋プレート内地震(SMGAマントル内)の応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果を下回らない設計用応答スペクトルを基準地 震動Ss-D2として設定。なお、この設計用応答スペクトルは内陸地殻内地震の応答スペクトルによる地震動評価結果も下回らないように設 定している。



2.1.1 応答スペクトル手法による基準地震動:海洋プレート内地震(SMGA地殻内)

海洋プレート内地震(SMGA地殻内)の応答スペクトルに基づく手法による地震動評価結果を下回らない設計用応答スペクトルを基準地 震動Ss-D3として設定。なお、この設計用応答スペクトルは内陸地殻内地震の応答スペクトルによる地震動評価結果も下回らないように 設定している。



2.1.1 応答スペクトル手法による基準地震動:模擬地震波

■模擬地震波の作成:包絡線の経時的変化

基準地震動Ss-D1, Ss-D2及びSs-D3の応答スペクトルに適合する模擬地震波は、乱数の位相を持つ正弦波の重ね合わせによって作成するものとし、 振幅包絡線の経時的変化については、Noda et al.(2002)の方法に基づき、それぞれ下記に示す形状とする。

带枪地雷冲	最大加速度	マグニチュード M	等価震源距離 Xeq(km)	振幅包絡線の経時的変化(s)			/# 2	
悮 擬╹层冹	(cm/s²)			Tb	Tc	Td(継続時間)	1 1 1 1 1 元 一 1 元 一 1 元 一 1 元 一 1 元 一 1 元 一 1 元 一 1 元 一 1 元	
Ss-D1H	640	0.0	01.6	117	26.0	00.0	M V	
Ss-D1V	320	8.0	81.0	11.7	30.8	98.8	M, Xeqi4种田はか(2012)による長度インバーション(pp.14~16)を参照して設定。	
Ss-D2H	1000	7 5	70	6.6	04.0	70.0		
Ss-D2V	600	7.5	12	0.0	24.3	72.0	、Aedは海洋ノレート内地展(基本ゲース)の倒層モリルに基づき設定。	
Ss-D3H	800	7.5	0E		04.0	CO 4		
Ss-D3V	500	7.5	00	0.0	24.3	09.4	M, Xeqlは海洋ノレート内地長(个唯かさゲーズ2)の町暦モナルに基づき設定。	





2.1.1 応答スペクトル手法による基準地震動:模擬地震波

■模擬地震波の作成結果:加速度時刻歴波形



2.1.1 応答スペクトル手法による基準地震動:模擬地震波

■模擬地震波の作成結果:速度時刻歴波形





時間(秒)







鉛直方向 速度(cm/s) 40 0 -40 -80 20 70 0 10 30 40 50 60 80 90 100

▼32

80

時間(秒)







時間(秒)



東北電力





2.1.1 応答スペクトル手法による基準地震動:模擬地震波

■プレート間地震の応答スペクトル手法による基準地震動の経時特性に用いる地震諸元について

- ONoda et al.(2002)の方法に基づく振幅包絡線の設定に際しては、地震規模M(気象庁マグニチュードM」)と等価震源距離Xeqが 必要となる。ここで、等価震源距離Xeqとは「地震波エネルギーが等価な震源までの距離」である。
- 〇地震によって放出されたエネルギーの総量とその放出中心を各地で得られた地震記象からインバージョン的に求める手法としては 神田による震度インバージョンがあるが、その特徴は以下の通りである。
 - ・地震記象としては各地の震度データを用いており、そのため求められる地震規模M_Iは地震の短周期成分(1秒前後)の影響を反
 映した評価結果となる。従って、M_IはモーメントマグニチュードMwよりも、より気象庁マグニチュードM_J(主に周期5秒以下で評価)に近い評価結果を与える。
 - ・震度インバージョンは,放出されたエネルギーの総量とその放出中心を同時にインバージョンする手法であり, Noda et al.(2002)の諸元と整合的である。
 - (参考)気象庁の震源位置は、あくまで破壊開始点を示し、必ずしもエネルギー放出の中心とは整合しない場合がある。また、距離減衰式に よっては、等価震源距離Xeqではなく、例えば断層最短距離(司・翠川式)を用いて評価しているものもあり、適用に当たっては注意が 必要。
- O3.11地震のように破壊領域が広範囲に亘る巨大地震に関しては、場所によってどの強震動生成域(SMGA)がどの程度の影響を 与えたのかが違ってくる。そのため、評価対象地点によって、その地点に与えたエネルギー量とエネルギー放出の中心は違ってく る。特定地点のエネルギー放出の中心を評価するに当たっては、評価地点周辺の地震記象を中心に評価することが適切となる。



3.11地震による女川原子力発電所周辺の地震記象に基づいた震度インバージョン結果は、当該地点のエネルギー放出量とエネル ギー放出中心を評価したものと等価であり、これをNoda et al.(2002)の方法に基づく振幅包絡線の設定諸元に適用する。



2.1.1 応答スペクトル手法による基準地震動:模擬地震波

■3.11地震の震度インバージョン

・神田ほか(2012)では、2つの波群についてそれぞれの波群を分離し、震度インバージョンを実施している。 ・結果としては、第1波群Mi=8.0、第2波群Mi=8.1となり、それぞれの波群のマグニチュードはM8前半であった。



2.1.1 応答スペクトル手法による基準地震動:模擬地震波

 ■3.11地震の震度インバージョン結果と基本ケースの断層モデルの比較
 ・震度インバージョンにより求められた短周期エネルギー放出域と基本ケースの宮城県沖のSMGAは対応した 位置関係となっている。



震度インバージョンによる短周期エネルギー放出分布と プレート間地震 基本ケースの宮城県沖のSMGA





2.1.1 応答スペクトル手法による基準地震動:模擬地震波

■模擬地震波の作成結果:適合度の確認

・作成した模擬地震波が、日本電気協会(2008)に示される以下の適合度の条件を満足していることを確認した。 ①目標とする応答スペクトル値に対する模擬地震波の応答スペクトルの比が全周期帯で0.85以上 ②応答スペクトルの強度値の比(SI比)が1.0以上



応答スペクトルの強度値の比(SI比)

模擬地震波	SI比 (周期0.1~2.5秒)		
Ss-D1H	1.01		
Ss-D1V	1.00		
Ss-D2H	1.00		
Ss-D2V	1.00		
Ss-D3H	1.00		
Ss-D3V	1.00		

$$SI \pounds = \frac{\int_{0.1}^{2.5} Sv(T) dt}{\int_{0.1}^{2.5} \bar{S} v(T) dt}$$

ここで,

SI:応答スペクトル強さ Sv(T):模擬地震波の応答スペクトル(cm/s) Sv(T):目標とする応答スペクトル(cm/s) T:固有周期(s)



2.1.2 断層モデル手法による基準地震動:プレート間地震

基準地震動Ss-D1の応答スペクトルを上回ったケースのうち、「応力降下量(短周期レベル)の不確かさケース」及び「SMGA位置と応力降下 量(短周期レベル)の不確かさの重畳ケース」を、それぞれ基準地震動Ss-F1、基準地震動Ss-F2として設定。



2.1.2 断層モデル手法による基準地震動:プレート間地震

基準地震動Ss-F1の加速度時刻歴波形



時間(秒)



時間(秒)

基準地震動Ss-F2の加速度時刻歴波形



時間(秒)





2.1.2 断層モデル手法による基準地震動:海洋プレート内地震(SMGAマントル内)

基準地震動Ss-D2は、海洋プレート内地震(SMGAマントル内)の断層モデルを用いた手法による地震動評価を上回る。

── 基準地震動Ss-D2 [海洋プレート内地震(SMGAマントル内)の応答スペクトル手法による地震動評価] ── 海洋プレート内地震(SMGAマントル内)の断層モデル手法による地震動評価結果





- 2.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動
 - 2.1.2 断層モデル手法による基準地震動:海洋プレート内地震(SMGA地殻内)

基準地震動Ss-D3は、海洋プレート内地震(SMGA地殻内)の断層モデルを用いた手法による地震動評価を上回る。

基準地震動Ss-D3[海洋プレート内地震(SMGA地殻内)の応答スペクトル手法による地震動評価]
海洋プレート内地震(SMGA地殻内)の断層モデル手法の地震動評価結果





2.1.2 断層モデル手法による基準地震動:内陸地殻内地震



2.2 震源を特定せず策定する地震動

震源を特定せず策定する地震動と、敷地ごとに震源を特定して策定する地震動の評価結果に基づき設定した基準地震動Ssを比較する。

2004年北海道留萌支庁南部地震の検討結果に保守性を考慮した地震動は、水平方向の一部周期帯で震源を特定して策定する地震動の 評価結果に基づき設定した基準地震動Ssを上回るため、基準地震動Ss-N1として設定する。



2.2 震源を特定せず策定する地震動(加速度時刻歴波形)

基準地震動Ss-N1の加速度時刻歴波形



時間(秒)





2.3 基準地震動の策定のまとめ(最大加速度値)

	基準地震動	水平方向	鉛直方向			
Ss-D1	プレート間地震の応答スペクトルに基づく 手法による地震動評価	1000 500 -500 -1000 -2555075100125150	1000 [最大320 (cm/s ²)] 0			
Ss-D2	海洋プレート内地震(SMGAマントル内)の 応答スペクトルに基づく手法による地震動 評価	1000 500 -500 -1000 0 25 50 75 100 125 150	1000 500 -500 -1000 -1000 -25 50 75 100 125 150			
Ss-D3	海洋プレート内地震(SMGA地殻内)の応答 スペクトルに基づく手法による地震動評価	1000 500 -500 -1000 0 25 50 75 100 125 150	1000 500 -500 -1000 -2555075100125150			
Ss-F1	プレート間地震の断層モデルを用いた手法 による地震動評価 [応力降下量(短周期レベル)の不確かさ]	1000 500 -500 -1000 0 25 50 75 100 125 150	1000 500 -500 -1000 0 25 50 75 100 125 150			
Ss-F2	プレート間地震の断層モデルを用いた手法 による地震動評価 [SMGA位置と応力降下量(短周期レベル) の不確かさの重畳]	1000 500 -500 -1000 0 25 50 75 100 125 150	1000 500 -500 -1000 -1000 -25 50 75 100 125 150			
Ss-N1	2004年北海道留萌支庁南部地震(K-NET港 町)の検討結果に保守性を考慮した地震動 評価	1000 500 0 -500 -1000 0 25 50 75 100 125 150	1000 500 -500 -1000 25 50 75 100 125 150			

注1:表中のグラフは各基準地震動の加速度時刻歴波形[縦軸:加速度(cm/s²), 横軸:時間(s)] 注2:断層モデルによる基準地震動のSs-F1, Ss-F2については, 3.11地震の観測記録との整合性を確認し たシミュレーションでの手法(統計的グリーン関数法, 放射特性一定)を用いていることから水平一方向 としている。

2.3 基準地震動の策定のまとめ(応答スペクトル)



(参考)申請時との比較

	甘洗生物	最大加速度(cm/s ²)		申請時(H25.12)から	
	本华 地 辰期	水平方向	鉛直方向	の変更 	
Ss-D1	プレート間地震の応答スペクトルに基づく手法による地震動評価	640	320	申請時Ss-1と同	
Ss-D2	海洋プレート内地震(SMGAマントル内)の応答スペクトルに基づく 手法による地震動評価	1000	600	申請時Ss-2から包絡 形状の変更	
Ss-D3	海洋プレート内地震(SMGA地殻内)の応答スペクトルに基づく手 法による地震動評価	800	500	追加設定	
Ss-F1	プレート間地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価 [応力降下量(短周期レベル)の不確かさ]	717	393	追加設定	
Ss-F2	プレート間地震の断層モデルを用いた手法による地震動評価 [SMGA位置と応力降下量(短周期レベル)の不確かさの重畳]	722	396	追加設定	
Ss-N1	2004年北海道留萌支庁南部地震(K-NET港町)の検討結果に 保守性を考慮した地震動評価	620	320	追加設定	



参考文献

1.笹谷努, 森川信之, 前田宜浩(2006):スラブ内地震の震源特性, 北海道大学地球物理学研究報告, No.69

- 2.Noda,S., K. Yashiro, K. Takahashi, M. Takemura, S. Ohno, M.Tohdo and T. Watanabe (2002): RESPONSE SPECTRA FOR DESIGN PURPOSE OF STIFF STRUCTURES ON ROCK SITES, OECD-NEA Workshop on the Relations between Seismological Data and Seismic Engineering Analysis. Oct. 16–18, Istanbul
- 3.加藤研一・宮腰勝義・武村雅之・井上大榮・上田圭一・壇一男(2004):震源を事前に特定できない内陸地殻内地震による地震動レベル—地 質学的調査による地震の分類と強震観測記録に基づく上限レベルの検討—,日本地震工学会論文集,第4巻,第4号,46-86.
- 4.神田克久,武村雅之,広谷浄,石川和也(2012):震度分布に基づく2011年東北地方太平洋沖地震の短周期地震波発生域,地震 第2輯, 第65巻
- 5.川辺秀憲, 釜江克宏, 上林宏敏(2011):2011 年東北地方太平洋沖地震(Mw9.0)の震源のモデル化, 日本地球惑星科学連合2011年大会 6.浅野公之・岩田知孝(2011):経験的グリーン関数法による2011年東北地方太平洋沖地震の震源モデル, 日本地球惑星科学連合2011年大 会

7.日本電気協会(2008):原子力発電所耐震設計技術指針



