資料1-2-3

# 女川原子力発電所2号炉 サプレッションチェンバ内部水質量の考え方の 変更について

## 設計基準対象施設について(第4条 地震による損傷の防止)

# 平成30年6月7日 東北電力株式会社



All rights Reserved. Copyrights ©2018, Tohoku Electric Power Co., Inc.

# 目 次

#### 1. 概要

- 2. 既工認と今回工認の耐震評価手法
- 2.1 有効質量の概要
- 2.2 サプレッションチェンバの構造
- 2.3 既工認と今回工認の耐震評価手法の比較
- 2.4 有効質量を適用する目的と効果

#### 3. 有効質量の適用方針

- 3.1 概要
- 3.2 円環形状容器の有効質量算出の妥当性検証
- 3.3 耐震評価に用いる有効質量の設定
- 4. 円環形状容器の有効質量算出の妥当性検証
  - 4.1 構造解析による有効質量比の算出
  - 4.2 振動試験
  - 4.3 流体解析による有効質量比の算出
  - 4.4 妥当性検証
- 5. 耐震評価に用いる有効質量の設定
  - 5.1 実機の有効質量比の算出
  - 5.2 実機評価に適用する有効質量
- 6. 今回工認の地震応答解析
- 7. まとめ
- 8.今後の追加検討





# 1. 概要



# 1. 概要

- 女川2号炉の既工認では、サプレッションチェンバ(容器)の内部水による地震荷重の算出に当たっては、保守的な扱いとして内部水 を容器とともに一体で挙動する剛体として内部水の全質量を用いていたが、容器の内部水が自由表面を有する場合、実際に地震 荷重として付加される内部水の質量は一部であることから、女川2号炉の今回工認では、これを考慮して地震荷重を算出する
- 他産業における球形タンクや円筒タンクの耐震設計では、容器の内部水が自由表面を有する場合、実際に地震荷重として付加される内部水の質量は、有効質量(又は付加質量、仮想質量等)として定義されており、一般的に適用されている
- 本資料では、女川2号炉の今回工認において、サプレッションチェンバに対する地震荷重を算出するにあたりサプレッションチェンバの内部水に対して有効質量を適用することの考え方及びその妥当性について説明する

<ちろうないです。<br/>
<hr/>
<h

<球形タンクの適用例>





# 2. 既工認と今回工認の耐震評価手法 2.1 有効質量の概要 2.2 サプレッションチェンバの構造 2.3 既工認と今回工認の耐震評価手法の比較 2.4 有効質量を適用する目的と効果



#### 2. 既工認と今回工認の耐震評価手法

## 2.1 有効質量の概要

- 容器の内部水が自由表面を有する場合,容器の振動方向に対する実際の地震荷重として付加される質量(有効質量)は,内部水の全質量と異なることが一般に知られている
- 有効質量は、「容器構造設計指針・同解説(日本建築学会)」にも定義されており、例えば、円筒タンク内の水位が低くなるに伴って 有効質量比(全質量に対する有効質量の割合)も小さくなる
- ▶ また, 有効質量は, 容器の形状と水位が既知であれば, 汎用構造解析プログラムNASTRANを用いて算出可能である
- ▶ 女川2号炉のサプレッションチェンバ(円環形状容器)は、内部水が自由表面を有しているため、NASTRANを用いて有効質量を算出し、地震荷重を評価する



#### 2. 既工認と今回工認の耐震評価手法 2.2 サプレッションチェンバの構造

- サプレッションチェンバは、16セグメントの円筒を繋ぎ合わせた円環形状容器であり、各セグメントの継ぎ目に2箇所ずつ設けられた 全32箇所の支持脚(以下「ボックスサポート」という。)により、原子炉建屋基礎版上に自立している。
- また、サプレッションチェンバは、ドライウェルとベント管を介して接続されており、ベント管に設けられたベント管ベローズにより相対 変位を吸収する構造となっている
- ▶ サプレッションチェンバの内部には、自由表面を有する内部水が貯留されている

| 項目   |      | 内容         | 備考                  |
|--|------|------------|---------------------|
| 耐震クラス                                      |      | Sクラス       |                     |
| 設置建屋                                       |      | 原子炉建屋      |                     |
|  | 設置高さ | O.P8,100   | 基礎版上                |
|  | D    | 9,400 mm   |                     |
| 主  | L    | 37,860 mm  |                     |
| <br>寸<br>法                                 | t    | 19 mm      | 記方 は凶2.2-2 〜小 9<br> |
|  | Θ    | 22.5°      |                     |
| サプレッション<br>チェンバ質量<br>(内部水及びボックスサ<br>ポート含む) |      | 約4,200 ton | 通常運転水位              |
|  |      | 約5,470 ton | 重大事故時水位             |
| 内部水質量                                      |      | 約2,900 ton | 通常運転水位              |
|  |      | 約4,170 ton | 重大事故時水位             |

表2.2-1 サプレッションチェンバ緒元



#### 図2.2-1 原子炉格納容器全体概要図



図2.2-2 サプレッションチェンバ・ボックスサポート概要図

#### 2. 既工認と今回工認の耐震評価手法

## 2.3 既工認と今回工認の耐震評価手法の比較

- ▶ 女川2号炉のサプレッションチェンバの耐震評価における既工認からの変更は以下のとおり
  - ① 水平方向の地震荷重算出は、より現実的な内部水による地震荷重を考慮するため、サプレッションチェンバの内部水質量に対して 有効質量を適用
  - ② 有効質量の適用に伴い、スロッシング荷重を流体解析により個別評価
  - ③ 重大事故時のサプレッションチェンバ内の水位上昇に伴う内部水の質量増加を踏まえ、より詳細な地震応答解析を実施するため、 3次元はりモデルを用いたスペクトルモーダル解析を実施

| 項目   |                   | 既工認 | 既工認 今回工認*1                                |                        |                                 |
|------|-------------------|-----|---|------------------------|---------------------------------|
| 荷重評価 | 地震荷重算出に<br>考慮する質量 | 水平  | 鋼材質量+水質量(全質量)                             | 鋼材質量+ <u>水質量(有効質量)</u> | 現実的な水の地震荷重を評価する<br>ため,水の有効質量を適用 |
|      |                   | 鉛直  | 鋼材質量+水質量(全質量)                             | 同左                     | -                               |
|      | スロッシング荷重          |     | * 2                                       | 個別評価                   | 有効質量の適用に伴いスロッシング<br>荷重を個別評価     |
|      | 死荷重(自重)に考慮する質量    |     | 鋼材質量+水質量(全質量)                             | 同左                     | -                               |
|      | 地震荷重              | 水平  | 静的解析                                      | <u>スペクトルモーダル解析</u>     | より詳細な地震応答解析を実施                  |
|      | 算出手法              | 鉛直  | 静的解析                                      | 静的解析                   | -                               |
| 応力   | 応力評価手法            |     | サプレッションチェンバシェル<br>(数値解析)<br>ボックスサポート(定型式) | 同左                     | -                               |
| 評価   | 許容応力              |     | JEAG4601に基づく                              | 同左                     | -                               |

表2.3-1 既工認と今回工認との比較

\*1 静的地震力による評価は、水質量(全質量)を用いて既工認と同様に評価

\*2 サプレッションチェンバ内部水全体を剛体とみなし保守的に地震荷重を考慮しており、スロッシング荷重は水平地震荷重に包含される



2.3 既工認と今回工認の耐震評価手法の比較



図2.3-1 サプレッションチェンバの動的地震力による耐震評価フロー



- 2.既工認と今回工認の耐震評価手法 2.4 有効質量を適用する目的と効果
- 容器の内部水が自由表面を有する場合,実際に地震荷重として付加される内部水の質量は,内部水の全質量でなく,一部の質量 (有効質量)である
- この知見に基づいて、女川2号炉の今回工認では、より現実に近いサプレッションチェンバの内部水の挙動を考慮した評価を行う ことを目的に、耐震計算における内部水の扱いとして、汎用構造解析プログラムNASTRANを用いて算出した有効質量を適用
- ▶ 本有効質量を用いて、サプレッションチェンバボックスサポートの構造強度評価を実施する場合、発生応力が低減する見込み



図2.4-1 通常運転状態及び重大事故時のボックスサポートの評価の見通し



# 3. 有効質量の適用方針

- 3.1 概要
- 3.2 円環形状容器の有効質量算出の妥当性検証
- 3.3 耐震評価に用いる有効質量の設定



#### 3. 有効質量の適用方針

3.1 概要

▶ 女川2号炉のサプレッションチェンバの耐震評価に適用する有効質量は、汎用構造解析プログラムNASTRANを用いて算出するため、 その妥当性を以下の流れで確認する



図3.1-1 有効質量の設定の流れ

#### 3. 有効質量の適用方針

## 3.2 円環形状容器の有効質量算出の妥当性検証

① 振動試験に用いた試験体の構造解析モデルを作成し、NASTRANにより有効質量比を算出

② 実機を縮小模擬した円環形状容器の試験体を用いて振動試験を行い, 試験データから有効質量比を算出

③ 振動試験に用いた試験体の流体解析モデルを作成し、 OpenFOAMにより有効質量比を算出

④ 上記①~③で得られた有効質量比を比較し、NASTRANで算出した円環形状容器の内部水の有効質量比の妥当性を検証



図3.2-1 有効質量の設定の流れ



### <sup>3. 有効質量の適用方針</sup> 3.3 耐震評価に用いる有効質量の設定

- ① 第3.2項により妥当性を確認したNASTRANを用いて、女川2号炉の実機解析モデルにより有効質量比を算出
- ② NASTRANの実機解析の妥当性を検証するため、OpenFOAMを用いて、女川2号炉の主要な内部構造物をモデル化した実機解析 モデルにより有効質量比を算出し比較
- ③ NASTRANに対する流体解析及び振動試験の値の差異等を踏まえ、NASTRANで算出された値の保守性を検討し、女川2号炉の 実機評価に適用する有効質量を設定



図3.3-1 有効質量の設定の流れ



- 4.1 構造解析による有効質量比の算出
- 4.2 振動試験
- 4.3 流体解析による有効質量比の算出

4.4 妥当性検証



## 4.1 構造解析による有効質量比の算出

- 円環形状容器の内部水の有効質量は、NASTRANにて算出可能であり、入力波によらず、容器の構造(形状及び寸法)と内部水の 水位により有効質量が定まる。なお、NASTRANで算出される有効質量には、スロッシング荷重は考慮されない
- 検討対象は、振動試験(第4.2項)と同様、女川2号炉の実機サプレッションチェンバを縮小模擬した円環形状容器 (実機寸法の約1/25)
- 解析モデルは、振動試験に用いた試験体及び架台をシェル要素でモデル化し、内部水の水位は、通常運転水位、重大事故時水位 を考慮して、振動試験と同様、4段階を設定
- > NASTRANにより算出された有効質量比は、内部水の水位上昇に伴い増加する傾向を確認



図4.1-1 構造解析モデル(試験体解析モデル)

| 水位*1      | 有効質量比(一) | 備考                       |
|-----------|----------|--------------------------|
| 低(146mm)  | 0.15     | 通常運転水位                   |
| 中(203mm)  | 0.22     |                          |
| 高(259mm)  | 0.30     | 真空破壊装置上端水位 <sup>*2</sup> |
| 高高(325mm) | 0.41     |                          |

#### 表4.1-1 NASTRANによる有効質量比の算出結果

\*1 試験体底面からの高さ(第4.2項参照)

\*2 重大事故時水位(真空破壊装置下端水位)より高い水位



# 4.2 振動試験(試験体)

- 円環形状容器の内部水の有効質量算出にNASTRANを用いることの妥当性を検証するため、試験体を用いて振動試験を行う  $\geq$
- ▶ 試験体は、女川2号炉のサプレッションチェンバの実機寸法の約1/25とし、材質は、内部水の挙動を確認するためアクリルにて 製作し、内部水の流動現象を単純化させるため、強め輪やダウンカマ等の内部構造物は模擬しない
- ▶ 振動台上には、試験体を支持する架台を設け、架台の脚部には、水平及び鉛直方向の荷重を測定するための分力計を設置し、 架台は、内部水からの荷重を分力計に確実に伝達させるため強固な構造とし、ボックスサポートは模擬していない

| 【研究体制】 | 東北電力㈱,中部電力㈱<br>- 一般財団法人電力中央研究所 | 他 |
|--------|--------------------------------|---|
| 【研究時期】 | 平成26年度~平成29年度                  |   |
| 【試験場所】 | 一般財団法人電力中央研究所                  |   |

| 物理量                               | 相似比*1 | 設定値     |  |  |  |
|-----------------------------------|-------|---------|--|--|--|
| 長さ                                | 1/L   | 1/24.7  |  |  |  |
| 加速度                               | 1/1   | 1       |  |  |  |
| 時間                                | 1/√L  | 1/√24.7 |  |  |  |
| *1 L:実機と試験体の縮尺比(L=9,400/380=24.7) |       |         |  |  |  |

実12-1 試験休と実機との相似と



図4.2-1 試験装置写真



図4.2-2 試験装置概要

4.2 振動試験(計測項目及び計測機器設置位置)

|      | 表4.2-2 計測項目                          |   |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 計測項目 | 計測機器                                 | 位置  | 計測チャンネル数   |  |  |  |
| 反力   | 分力計                                  | 架台下方  | 3成分(X,Y,Z):4(0°,90°,180°,270°)                               |  |  |  |
| 加速度  | 振動台上       加速度計       架台上       試験体上 | 振動台上  | X成分:2(0°,180°)<br>Y成分:2(90°,270°)<br>Z成分:4(0°,90°,180°,270°) |  |  |  |
|      |                                      | 架台上   | X成分:2(0°,180°)<br>Y成分:2(90°,270°)<br>Z成分:4(0°,90°,180°,270°) |  |  |  |
|      |                                      | X成分:4(0°,45°,135°,180°)<br>Y成分:4(45°,90°,135°,270°)<br>Z成分:6(0°,45°,90°,135°,180°,270°) |  |  |  |  |



図4.2-3 計測機器設置位置



# 4.2 振動試験(試験条件)

- 振動台への入力波は、女川2号炉のサプレッションチェンバ設置床の基準地震動Ss相当\*の応答加速度時刻歴とし、時間軸は、 試験体と実機の相似則により圧縮。なお、振動台の加振限界振動数以上の成分はフィルタ処理している。
- > 加振方向は,水平1方向とし,振幅依存性を確認するため,入力波倍率として3ケース(0.5倍, 1.0倍, 1.5倍)を設定
- 試験水位は,水位依存性を確認するため,水を入れない空状態,通常運転水位,重大事故時水位を考慮し,5ケース(空,低,中, 高,高高)を設定
- 試験は、同条件で3回以上の試験を実施
  - \* 平成25年12月設置変更許可申請時基準地震動Ssのうち試験体内部水のスロッシングの固有周期帯で応答加速度が大きいSs-2を採用



- 4. 円環形状容器の有効質量算出の妥当性検証 4.2 振動試験(試験結果(その1))
- 計測荷重F\*と架台上の計測加速度求(=試験体への入力加速度)との関係は、下記の運動方程式で表されるため、試験体(構造体)の質量Mと内部水の有効質量M<sub>E</sub>の合計値(M+M<sub>E</sub>)は、計測加速度次に対する計測荷重Fの比(傾き)となる
- 水有りの試験結果及び空の試験結果の計測加速度xと計測荷重Fの関係から回帰直線の傾きをそれぞれ求め、両者の回帰直線の傾きの差から内部水の有効質量が算出可能

\*有効質量の算出においては、計測荷重Fからスロッシング周期成分を取り除いている



#### 4. 円環形状容器の有効質量算出の妥当性検証 4.2 振動試験(試験結果(その2))

#### 各ケースの試験結果から、以下について確認した

準偏差

- ▶ 水位の上昇に伴い有効質量比も増加すること
- ▶ 入力波倍率の違いによる有効質量比の差は小さいこと
- ▶ いずれも再現性があり、有効質量比に対するばらつきがほとんどないこと

| 127.2 0       | 加到成为和不           |                  | 勿員里山             | . 1 –           |       |                  |     |   |    |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|------------------|-----|---|----|
| -1× /++       | 入力波倍率*           |                  | 1                | ▲入力波倍率:0.5倍     |       |                  |     |   |    |
| 小卫            | 0.5倍             | 1.0倍             | 1.5倍             | 0.8 -           | ■入力波信 | 告率:1.0倍          |     |   | _  |
| 低<br>(146mm)  | 0.14<br>(0.0047) | 0.12<br>(0.0212) | 0.14<br>(0.0161) | <u> </u>        | ▲入力波伯 | 告率:1.5倍<br>───── |     |   |    |
| 中<br>(203mm)  | 0.20<br>(0.0047) | 0.21<br>(0.0080) | 0.21<br>(0.0074) | )               |       |                  |     |   |    |
| 高<br>(259mm)  | 0.28<br>(0.0032) | 0.28<br>(0.0015) | 0.28<br>(0.0040) | 校<br>伊<br>0.2 - |       |                  |     |   |    |
| 高高<br>(325mm) | 0.41<br>(0.0029) | 0.42<br>(0.0032) | 0.41<br>(0.0040) | 0               |       |                  |     |   |    |
| * 括弧内は, 褚     | 夏数回実施した試験        | は結果から得られた        | 有効質量比の標          | 0               | 10    | 00               | 200 | 3 | 00 |

#### 表4.2-3 振動試験結果から算出した有効質量比

図4.2-12 振動試験における水位と有効質量比の関係

水位(mm)





4.3 流体解析による有効質量比の算出

- 円環形状容器の内部水の有効質量算出にNASTRANを用いることの妥当性を検証するため、振動試験に加えて、汎用流体解析 コードOpenFOAMにより有効質量比を算出し比較する
- 解析モデルは,振動試験に用いた試験体をもとにモデル化。流体解析に用いる入力波は,振動試験で計測された試験体への入力 波(入力波倍率1.0倍)とし,内部水の水位は,代表として低水位及び高水位の2ケースを設定
- ▶ 有効質量比は,振動試験と同様,入力加速度 xと荷重 Fの関係から回帰直線の傾きを求めて算出



表4.3-1 OpenFOAMにより算出した有効質量比

| 水位       | 有劾質量比(一) | 備考           |  |
|----------|----------|--------------|--|
| 低(146mm) | 0.14     | 通常運転水位       |  |
| 高(259mm) | 0.28     | 真空破壊装置上端水位*2 |  |

<sup>\*1</sup> 試験体底面からの高さ(第4.2項参照)

\*2 重大事故時水位(真空破壊装置下端水位)より高い水位



## 4.4 妥当性検証

▶ 女川2号炉の実機サプレッションチェンバを縮小模擬した円環形状容器の内部水に対して汎用構造解析プログラムNASTRANで算出した有効質量比は、スロッシング等の流体の挙動を直接考慮される振動試験及び汎用流体解析コードOpenFOAMから算出した有効 質量比と同等若しくは、やや大きい値となっていることを確認

▶ いずれも評価手法においても、内部水の水位上昇に伴い、有効質量比が増加する傾向を確認

| 水位            | NASTRAN | <b>振動試験</b> * | OpenFOAM |
|---------------|---------|---------------|----------|
| 低<br>(146mm)  | 0.15    | 0.12          | 0.14     |
| 中<br>(203mm)  | 0.22    | 0.21          |          |
| 高<br>(259mm)  | 0.30    | 0.28          | 0.28     |
| 高高<br>(325mm) | 0.41    | 0.42          |          |

#### 表4.4-1 各方法による有効質量比の評価結果

\* 入力波倍率1.0倍ケースの値



図4.4-1 各手法の有効質量比評価結果



# 5. 耐震評価に用いる有効質量の設定 5.1 実機の有効質量比の算出

5.2 実機評価に適用する有効質量



5. 耐震評価に用いる有効質量の設定

## 5.1 実機の有効質量比の算出

- 円環形状容器の内部水に対する有効質量比の妥当性を確認したNASTRANを用いて、女川2号炉の実機サプレッションチェンバの 内部水に対する有効質量を算出
- ▶ 実機の内部構造物による内部水の流動影響を確認するため、内部構造物をモデル化したOpenFOAMにより算出した有効質量比と 比較し、妥当性を確認する
- 水位条件は、NASTRAN及びOpenFOAMともに通常運転水位及び重大事故時水位(真空破壊装置下端水位)の2ケースとし、
   OpenFOAMの入力地震動は、基準地震動Ss(Ss-D1, Ss-D2及びSs-F2 \*)を用いた
- ▶ 各水位条件においてNASTRANにより算出した有効質量比は、OpenFOAMよりもやや大きい値であることを確認。この差異は、内部 水の流動を考慮しないNASTRANに対し、OpenFOAMでは内部水の流動を考慮されることから、液面変動による効果と推定

\*基準地震動Ssの特徴(設備及びスロッシングの固有周期の応答加速度,地震動の継続時間)を踏まえ,3波に対して検討



図5.1-1 NASTRANの実機解析モデル



図5.1-2 OpenFOAMの実機解析モデル



図5.1-3 解析水位ケース

| 果 |
|---|
|   |

| ~~ / 수        | NACTOAN | OpenFOAM |       |       |  |
|---------------|---------|----------|-------|-------|--|
| 小型            | NASIRAN | Ss-D1    | Ss-D2 | Ss-F2 |  |
| 通常運転水位(H.W.L) | 0.22    | 0.17     | 0.17  | 0.17  |  |
| 重大事故時水位       | 0.32    | 0.28     | 0.28  | 0.28  |  |

5. 耐震評価に用いる有効質量の設定

## 5.2 実機評価に適用する有効質量

- 女川2号炉の実機評価に適用する有効質量の設定にあたり、NASTRANにより算出される有効質量比に対する解析プログラム間の  $\geq$ 値の差異や試験結果との差異等を踏まえ、NASTRANにより算出される有効質量に係る保守性を検討する
  - 試験体モデルに対する有効質量比は、NASTRAN、振動試験及びOpenFOAMにより算出した有効質量比はほぼ一致している、 若しくは、NASTRANの値が保守的な傾向となっている。なお、振動試験の有効質量比は、再現性があり、ばらつきがほとんどな 11
  - 実機解析モデルに対する有効質量比は、NASTRANにより算出される有効質量比がOpenFOAMにより算出される有効質量比よ りも保守的な値となっている
  - 容器構造設計指針・同解説に記載されている球形タンク及び円筒タンクの有効質量比に対して、NASTRANを用いて有効質量比 の確認解析を実施したところ、いずれのタンクに対しても有効質量比がほぼ一致している、若しくはNASTRANの値が保守的な傾 向となっている

Ss-D2

0.17

0.28

Ss-F2

0.17

0.28

したがって、女川2号炉の地震応答解析に考慮する有効質量は、NASTRANにより算出される有効質量比が、試験及び他評価手法  $\geq$ に対してほぼ一致もしくは保守的な傾向を示すことから、NASTRANにより算出される有効質量を適用する





図5.2-1 球形タンクの有効質量比

不よしモノ

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

# 6. 今回エ認の地震応答解析



# 6. 今回工認の地震応答解析

- 女川2号炉のサプレッションチェンバの耐震評価について、より詳細な地震応答解析を実施するため、水平方向の地震応答解析は、  $\geq$ NASTRANから算出される内部水の有効質量,容器の質量及び容器の剛性を考慮したはり要素による3次元解析モデルを構築し、 スペクトルモーダル解析により地震荷重を算出する
- ▶ サプレッションチェンバ内部水の有効質量は、NASTRANの実機解析モデルにより算定された各要素の有効質量及び位置(高さ)を 考慮し、サプレッションチェンバシェル(はり要素による3次元解析モデル)の各質点に付加(縮約)する
- ▶ 水平方向の地震荷重に考慮するスロッシング荷重は、流体解析により個別評価する



(動的地震力)

東北雷力

枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。

# 7. まとめ



7. まとめ

- ▶ 女川2号炉サプレッションチェンバの水平方向の地震応答解析に用いるサプレッションチェンバの 内部水質量に対して汎用構造解析プログラムNASTRANを用いて算出した有効質量を適用する。 この妥当性を確認するため、以下に示す比較・検証を行い、NASTRANから算出される有効質量 が試験及び他の評価手法と同等若しくは、概ね保守的な傾向を示すことを確認した
  - ・実機を縮小模擬した試験体を用いた振動試験結果及び汎用流体解析コードOpenFOAMから 算出される有効質量との比較・検証
  - ・実機解析モデルに対してOpenFOAMから算出される有効質量との比較・検証
  - ・容器構造設計指針・同解説の球形タンク等の有効質量と比較
- 有効質量の適用に伴い、より詳細な地震応答解析を実施するため、水平方向の地震応答解析は、3次元はりモデルを用いたスペクトルモーダル解析を実施する
- ▶ サプレッションチェンバの評価に用いるスロッシング荷重は、流体解析により個別評価する



# 8. 今後の追加検討



# 8. 今後の追加検討





# 別添1 内部水の地震時の挙動の概念





参考文献[1]: Housner, G. W.: Nuclear Reactors And Earthquakes, TID Rep. 7024, 1963.

# 別添2 実機スロッシング荷重の算定方法

今回工認では水平方向の地震荷重算出に有効質量を適用するため、地震時の内部水の挙動を考慮し、スロッシング荷重を流体解析により算出し、スロッシング荷重の最大値をサプレッションチェンバ等の耐震評価に考慮する



図-別添2-1 解析モデル図

| 表別添2-1                                  | 解析条件     |
|---|----------|
| 12 //////////////////////////////////// | <u> </u> |

| 項目     | 内容   |  |
|--------|--|--|
| モデル化範囲 | サプレッションチェンバ内   |  |
| 水位     | 通常運転水位(H.W.L)<br>重大事故時水位(真空破壊装置下端水位)                       |  |
| 評価用地震動 | 基準地震動Ss(水平方向と鉛直方向)に対する<br>原子炉建屋基礎版上の建屋床応答                  |  |
| 解析コード  | ⊃penFOAM Ver.4.1(汎用流体解析コード)<br>√OF法を用いた流体解析                |  |
| その他    | 内部構造物としてベントヘッダ, ダウンカマ, T-クエンチャ<br>及びその配管, ECCSストレーナ取付配管を考慮 |  |



図-別添2-2 各モードの荷重時刻歴 例(Ss-D1, 重大事故時水位)

# 別添3 サプレッションチェンバ内部水のはりモデルへの 考慮方法について



枠囲みの内容は商業機密に属しますので公開できません。



# 別添4 今回エ認のサプレッションチェンバの耐震設計への配慮

| 既工認からの変更点       |                                  | 検討内容   | 耐震設計への配慮   |
|-----------------|----------------------------------|--|--|
| 有効質量の適用         | NASTRANによる<br>有効質量算出             | <ul> <li>&gt; 以下に示す比較・検証を行い、NASTRANから算出される有効質量が<br/>試験及び他の評価手法と同等若しくは、概ね保守的な傾向を示すこと<br/>を確認</li> <li>✓ 実機を縮小模擬した試験体を用いた振動試験結果及び汎用流体<br/>解析コードOpenFOAMから算出される有効質量との比較・検証</li> <li>✓ 実機解析モデルに対してOpenFOAMから算出される有効質量との比較・検証</li> <li>✓ 容器構造設計指針・同解説に示される球形タンク等の有効質量との比較・</li> </ul> | ▶ 女川2号炉の実機評価における<br>地震応答解析では、左記の検討<br>結果も踏まえ、NASTRANにより<br>算出される有効質量を適用  |
|                 | <br>有効質量を適用                      | <ul> <li>・ 既工認では,設計の簡便さを踏まえ,水を剛体として扱い,全質量を<br/>用いて地震荷重を算定することで,スロッシング荷重が包含される</li> </ul>   | 地震荷重算出に有効質量を適用<br>するため、地震時の内部水の挙<br>動を考慮し、スロッシング荷重を<br>流体解析により算出   |
| スペクトルモーダ<br>ル解析 | 地震応答解析モ<br>デルにGuyanによ<br>る縮約法を適用 | ▶ 簡易なモデルに対しGuyanによる縮約法でモデル化した質量と理論解<br>等の比較により、適切に質量が設定されていることを確認する予定  | ▶ 追而<br>(左記の検討結果を踏まえ検討する)  |
| スロッシング荷重<br>の適用 | OpenFOAMIこよ<br>るスロッシング荷<br>重を適用  | <ul> <li>▶ OpenFOAMの荷重時刻歴からスロッシング荷重を算出</li> <li>▶ 有効質量による地震荷重に比べて、スロッシング荷重は小さい</li> </ul>  | <ul> <li>有効質量による地震荷重とスロッシング荷重の最大値が発生する時刻は、互いに異なると考えられるが、保守的に各荷重の最大値を組み合わせて応力評価</li> <li>有効質量による地震荷重とスロッシング荷重の最大値は、評価用地震動によって異なるが、保守的に各荷重の最大値を組み合わせて応力評価</li> </ul> |

