

女川原子力発電所2号炉 説明スケジュール（耐震関係）（前回ご説明（2018.6.19審査会合）からの変更点）

| 項目 | 準備状況 (%)※1 | 平成29年 | | | | | | | | | | | | 平成30年 | | | | | | | | | | | | 備考 | 変更事由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------|---|----|----|-----|---|----|----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------|----|---|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|----|---|----|----|----|--|--|--|--|-------|------|---|
| | | 10月 | | | | 11月 | | | | 12月 | | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | | 4月 | | | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | | | | | | | |
| 耐震設計方針(第4.39条) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 【八事2】 | 【八事】 | |
| ① 基準適合(共通) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | |
| 1 | 第4条:地震による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ | |
| 1 | 耐震設計方針本文 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 2 | 設計用地震力 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 3 | 動的機能維持の評価 | 85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 4 | 弾性設計用地震動S4-静的地震力による評価 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 5 | 上位クラス施設の安全機能への下位クラス施設の波及的影響の検討 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 6 | 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針 | 85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 7 | 屋外重要土木構造物の耐震評価における耐震選定の考え方 | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 2 | 第39条:地震による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ | |
| 1 | 耐震設計方針本文 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 2 | 重大事故等対処施設の設備分類 | 85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 3 | 設計用地震力 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 4 | 重大事故等対処施設の基本構造等に基づく既存の耐震評価手法の適用性と評価方針 | 85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 5 | 重大事故等対処施設の耐震設計における重大事故と地震の組合せ | 95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| ② 論点「既工区との差異(建物・構築物)」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ | |
| 1 | 東北地方太平洋沖地震等による影響を踏まえた建築耐震設計方法への反映 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ | |
| 1 | 初期剛性低下の傾向と要因分析 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 2 | 初期剛性低下の要因を踏まえた地震応答解析モデルの策定 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 3 | 設備への影響検討 | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 4 | 設計体系に反映すべき事項 | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 2 | 建屋地震応答解析における入力地震動の算定 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 3 | 弾塑性解析の適用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ | |
| 1 | 応力解析モデル(建物・構築物)への弾塑性解析の適用 | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 2 | 原子炉建屋屋根トラスの解析モデルへの弾塑性解析の適用 | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| ③ 論点「既工区との差異(屋外重要土木構造物)」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ | |
| 1 | 解析手法の精緻化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ | |
| 1 | 時刻歴応答解析の適用 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 2 | 境界状態設計法の適用 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 2 | 解析モデルの精緻化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ | |
| 1 | 3次元非線形モデルの適用 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 3 | 後施工せん断補強工法の適用 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| ④ 論点「既工区との差異(機器・配管)」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ | |
| 1 | 原子炉本体の基礎の復元力特性の変更 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 2 | 使用済燃料貯蔵ラックの減衰定数の変更 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 3 | 機器・配管系設備に関するその他手法の相違点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ | |
| 1 | サプレッションチャンバ内部水質量の考え方変更 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 2 | 原子炉建屋クレーンへの非線形時刻歴応答解析の適用 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 3 | 燃料交換機への非線形時刻歴応答解析の適用 | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 4 | 海水ポンプ室型クレーンへの非線形時刻歴応答解析の適用 | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 5 | 電巻防護ネットへのゴム支束の適用 | 75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 6 | 立形ポンプの解析モデルの精緻化 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 7 | 最新知見として得られた減衰定数の適用 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 8 | 水平方向と鉛直方向の動的地震力の二乗和平方根(GRSS)法による組合せ | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 9 | 鉛直方向応答解析モデルの追加 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 4 | 機器・配管系設備の既工区からの構造変更 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| ⑤ 地震の深化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ | |
| 1 | 地震の深化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ | |
| 1 | 深化評価の基本方針 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 2 | 深化試験結果とその他の評価 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 3 | 深化試験強度の設定とその保守性評価 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |
| 4 | 構造物評価(有効応力解析) | 75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▽ | ☆ |

※1 実施中の評価。先行プラント審査の反映量の程度に応じて設定

女川原子力発電所2号炉 説明スケジュール（耐津波関係）（前のご説明（2018.6.19審査会合）からの変更点）

別紙2

平成30年6月28日
東北電力株式会社

| 標準状況 (%) ^{※1} | 平成29年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成30年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | 変更事由 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-----|----|----|----|---|-----|----|----|---|----|----|-----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|-------|----|----|---|----|----|----|---|----|----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|----|--|--|--|--|----|------|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|
| | 10月 | | | | | | 11月 | | | | | | 12月 | | | | | | 1月 | | | | | | 2月 | | | | | | 3月 | | | | | | 4月 | | | | | | 5月 | | | | | | | | 6月 | | | | | | 7月 | | | | | | 8月 | | |
| | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 耐津波設計方針 (第5.40条) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 基準適合 (共通) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. はじめに | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. 耐津波設計方針について | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 基本事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 津波防護対象の選定 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 基準津波による敷地周辺の浸上・浸水域 | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 入力津波の設定 | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 水位変動・地盤変動の評価 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 設計または評価に用いる入力津波 | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 設計基準対象施設の津波防護方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 敷地への浸水防止 (外郭防護1) | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 涌水による重要な安全機能への影響防止 (外郭防護2) | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 重要な安全機能を有する施設の隔離 (内郭防護) | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 津波監視 | 95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 津波影響軽減施設 | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 重大事故等対応施設の津波防護方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 敷地への浸水防止 (外郭防護1) | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 涌水による重要な安全機能への影響防止 (外郭防護2) | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 重要な安全機能を有する施設の隔離 (内郭防護) | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 津波監視 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 施設・設備の設計・評価の方法及び条件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 津波防護施設的设计 | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 浸水防止設備的设计 | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 津波監視設備的设计 | 95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項 | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 論点「防潮堤の構造成立性」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 防潮堤の構造成立性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 設計方針 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 構造成立性 | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 論点「取排水路からの流入防止」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 取排水路からの流入防止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 設計方針 | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 構造成立性 | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 実施中の評価。先行プラント審査の反映量の程度に応じて設定