

平成 30 年 12 月 20 日
東北電力株式会社

女川原子力発電所 2 号炉 指摘事項に対する回答一覧表
(炉心損傷防止対策の有効性評価)

No	分類	項目	審査 会合日	回答
1	指摘 事項	ほう酸水注入系におけるほう酸濃度を運用値である 1,200ppm から添付書類八等の記載値である 1,000ppm に見直した場合の評価結果を提示すること。	H30.3.22	ほう酸水注入系のほう酸濃度を 1,000ppm に相当する 10.3wt% に見直した評価を行い、濃度の見直しによっても解析結果は判定基準を満足することを確認した。