

女川原子力発電所
一般廃棄物最終処分場維持管理記録
(2022年6月)

1. 処理実績

産業廃棄物の種類	処理量(m ³)
貝および貝肉	6,157.1

2. 残余埋立容量

測定日	残余埋立容量(m ³)
2021年8月20日	23,790.9

3. 最終処分場の点検結果

点検項目	点検日	点検結果	措置を講じた日	措置の内容
遮水工	6月6日	異常なし	—	—
浸出液処理設備	6月6日	異常なし	—	—
擁壁	該当設備なし			
調整池				
防凍措置				

4. 水質検査

(1)放流水

別紙 濃度計量証明書参照

(2)地下水

別紙 濃度計量証明書参照

5. 水質悪化に対する措置

措置日	措置の内容
—	—



濃度計量証明書

宮城県牡鹿郡女川町塚浜字前田1

東北電力株式会社
女川原子力発電所 土木建築部 殿

(事業者) 宮城県仙台市青葉区本町三丁目5-1
東北緑化環境保全株式会社
(事業所) 〒985-0842 宮城県多賀城市桜木三丁目8-22
環境分析センター

Tel (022) 799-2600 Fax (022) 367-3770

計量証明事業宮城県知事登録第22号(濃度)

環境計量士 小野寺 美和

件名	2022年度女川原子力発電所 埋立処分場管理業務		
試料名	第2処分場 放流水	採取箇所	水処理放水ピット
採取月日	2022年6月8日	採取者	当社女川支社
採取時刻	13時15分	計量を実施した期間	2022年6月9日～2022年6月27日

天候	水温(°C) JIS K 0102 7.2	—	—	—
曇り	15.2	—	—	—

御依頼を受けました 試料 についての計量の結果を次のとおり証明致します。

計量の項目	単位	計量の方法	計量の結果	基準値
1. 水素イオン濃度	pH	JIS K 0102 12.1(2019)	6.9(25°C)	5.8～8.6
2. 生物化学的酸素要求量	mg/L	JIS K 0102 21及び32.3(2019)	3.0	60
3. 化学的酸素要求量	mg/L	JIS K 0102 17(2019)	3.3	20
4. 浮遊物質	mg/L	昭和46年環境庁告示第59号付表9	2	30
5. 窒素含有量	mg/L	JIS K 0102 45.2(2019)	2.0	120(60)
		以下余白		

備考

- ・1, 3, 4の項目は、環境アセスメント一般排水水質に基づく自主基準による。
- ・2, 5の項目は、廃棄物処理法に基づく基準による。また、()内の数値は日間平均値。

