

産業廃棄物処理施設（大迫地区）埋立処分実績
（2024年6月）

（単位：t）

燃え殻	ばいじん	合計
0.00	0.00	0.00

※平成26年6月30日最終覆土実施により、埋立終了。

産業廃棄物処理施設点検書 (大迫地区)

点検年月日	2024年 6月 19日 (水)	点検者氏名		印
				印
点検結果概要 異常なし ----- -----				
点検施設	点検項目	結果	不具合等の内容	処置
囲い・門扉	汚損, 破損, 施錠の状況, その他	○		
立札	汚損, 破損の状況, その他	○		
石炭灰埋立地	締固め, 整地, 覆土等の状況	○		
	石炭灰の飛散状況	○		
	流出の有無	○		
	その他	○		
法面	土堰堤の亀裂, 破損の有無	○		
	植生部の状況	○		
	遮水シートの劣化, 破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水貯留槽	ポンプ類の異音, 振動等の状況	○		
	石炭灰等の堆積状況	○		
	浮遊物・異物の状況	○		
	亀裂, 破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水処理設備	薬品タンクの漏洩, 破損の有無	○		
	ポンプ類の異音, 振動等の状況	○		
	監視計器の状況	○		
	その他	○		
雨水集排水設備	側溝の詰り, 破損の有無, その他	○		
雨水調節池	土堰堤の亀裂, 漏水の有無	○		
	浮遊物, 異物の状況	○		
	土砂の堆積状況	○		
	その他	○		
最終覆土完了部	植生の状況, 排水溝の詰り, 破損の有無, その他	○		
タイヤ洗浄設備	ポンプ類の異音, 振動等の状況	○	不具合等の内容	処置
	配管の破損, 漏洩の有無	○	不具合等の内容	処置
	その他	○	不具合等の内容	処置
最終処分場全体	防火措置の状況, 悪臭発生の有無, 害虫発生の有無, その他	○		
(備考) ・点検頻度: 月1回以上 ・結果の表示: 異常なし——○, 異常あり——×, 該当設備なし——/ ・不具合・処置: 記載事項が多いときは別紙を使用し, その旨を記載する。				

石炭灰埋立地 浸出水処理水水質測定結果(大迫地区)

項目・単位	採取月日 報告月日	4/2 4/30	5/7 5/31	6/3 6/28											
水素イオン濃度	-	7.3	7.3	7.3											
化学的酸素要求量	mg/l	5.0	4.9	4.7											
浮遊物質	mg/l	7	4	4											
窒素含有量	mg/l	2.0	1.5	1.5											
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5											
フェノール類含有量	mg/l			<0.5											
銅含有量	mg/l			<0.01											
亜鉛含有量	mg/l			0.02											
溶解性鉄含有量	mg/l			<0.02											
溶解性マンガン含有量	mg/l			0.22											
クロム含有量	mg/l			<0.02											
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.2	0.3	0.3											
大腸菌群数	個/cm3			2											
燐含有量	mg/l			0.02											
がドミウム及びその化合物	mg/l			<0.003											
シアン化合物	mg/l			<0.05											
有機燐化合物	mg/l			<0.1											
鉛及びその化合物	mg/l			<0.01											
六価クロム化合物	mg/l			<0.02											
砒素及びその化合物	mg/l			<0.01											
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/l			<0.0005											
アルキル水銀化合物	mg/l			不検出											
ポリ塩化ビフェニル	mg/l			<0.0005											
ジクロロメタン	mg/l			<0.02											
四塩化炭素	mg/l			<0.002											
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.004											
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.02											
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.04											
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.3											
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.006											
トリクロロエチレン	mg/l			<0.01											
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.01											
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			<0.002											
チウラム	mg/l			<0.006											
シマジン	mg/l			<0.003											
チオベンカルブ	mg/l			<0.02											
ベンゼン	mg/l			<0.01											
セレン及びその化合物	mg/l			<0.01											
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	1.2	0.88	0.84											
ほう素及びその化合物	mg/l	9.8	10	9.8											
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.05											
ニッケル含有量	mg/l			<0.04											
ダイオキシン類	pg-teq/l														

注1：アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の算出式 硝酸性窒素+亜硝酸性窒素+(アンモニア性窒素×0.4)

