

産業廃棄物処理施設（割田地区）埋立処分実績
（2023年7月）

（単位：t）

燃え殻	ばいじん	汚泥	合計
690.94	2,846.94	0.00	3,537.88

産業廃棄物処理施設点検書 (割田地区)

点検年月日	2023年7月24日(月)	点検者氏名		印
				印
点検結果概要 異常なし ----- -----				
点検施設	点検項目	結果	不具合等の内容	処置
囲い・門扉	汚損, 破損, 施錠の状況, その他	○		
立札	汚損, 破損の状況, その他	○		
石炭灰埋立地	締固め, 整地, 覆土等の状況	○		
	石炭灰の飛散状況	○		
	流出の有無	○		
	その他	○		
法面	土堰堤の亀裂, 破損の有無	○		
	植生部の状況	○		
	遮水シートの劣化, 破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水貯留槽	ポンプ類の異音, 振動等の状況	○		
	石炭灰等の堆積状況	○		
	浮遊物・異物の状況	○		
	亀裂, 破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水処理設備	薬品タンクの漏洩, 破損の有無	○		
	ポンプ類の異音, 振動等の状況	○		
	監視計器の状況	○		
	その他	○		
雨水集排水設備	側溝の詰り, 破損の有無, その他	○		
雨水調節池	土堰堤の亀裂, 漏水の有無	○		
	浮遊物, 異物の状況	○		
	土砂の堆積状況	○		
	その他	○		
最終覆土完了部	植生の状況, 排水溝の詰り, 破損の有無, その他	○		
タイヤ洗浄装置	ポンプ類の異音, 振動等の状況	○		
	配管の破損, 漏洩の有無	○		
	その他	○		
最終処分場全体	防火措置の状況, 悪臭発生の有無, 害虫発生の有無, その他	○		
(備考) ・点検頻度: 月1回以上 ・結果の表示: 異常なし-----○, 異常あり-----× ・不具合・処置: 記載事項が多いときは別紙を使用し, その旨を記載する。				

石炭灰埋立地・浸出水処理水質測定結果(割田地区)

項目・単位	採取月日 報告月日	4/5 4/28	5/9 5/31	6/6 6/30	7/5 7/31					
水素イオン濃度	-	7.4	7.5	7.7	7.6					
生物化学的酸素要求量	mg/l	0.6	0.6	1.9	1.5					
化学的酸素要求量	mg/l	2.4	3.2	6.3	5.9					
浮遊物質	mg/l	<1	<11	9	8					
窒素含有量	mg/l	11	11	10	8.7					
ノルマキサン抽出物質	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
フェノール類含有量	mg/l			<0.5						
銅含有量	mg/l			<0.01						
亜鉛含有量	mg/l			0.01						
溶解性鉄含有量	mg/l			0.05						
溶解性マンガン含有量	mg/l			0.04						
クロム含有量	mg/l			<0.02						
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.4					
大腸菌群数	個/cm3			6						
腐含有量	mg/l			0.01						
加・カル及びその化合物	mg/l			<0.003						
ジアン化合物	mg/l			<0.05						
有機燐化合物	mg/l			<0.1						
鉛及びその化合物	mg/l			<0.01						
六価クロム化合物	mg/l			<0.02						
砒素及びその化合物	mg/l			<0.01						
水銀及び有機水銀その他の水銀化合物	mg/l			<0.0005						
アルキル水銀化合物	mg/l			不検出						
ポリ塩化ビフェニル	mg/l			<0.0005						
ジクロロメタン	mg/l			<0.02						
四塩化炭素	mg/l			<0.002						
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.004						
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.02						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.04						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.3						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.006						
トリクロロエチレン	mg/l			<0.01						
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.01						
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			<0.02						
チウラム	mg/l			<0.006						
シマジン	mg/l			<0.003						
チオベンカルブ	mg/l			<0.02						
ベンゼン	mg/l			<0.01						
セレン及びその化合物	mg/l			<0.01						
アモ7,7-アモ7の化合物、重 金属化合物及び硝酸化合物	mg/l	11	9.8	8.9	7.7					
ほう素及びその化合物	mg/l	8.8	9.2	8.1	7.2					
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.05						
ニツケル含有量	mg/l			<0.04						
ダイオキシン類	pg-teq/l									

注1：アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の算出式 硝酸性窒素+亜硝酸性窒素+(アンモニウム性窒素×0.4)

