

産業廃棄物処理施設（割田地区）埋立処分実績
（2024 年 9 月）

（単位：t）

燃え殻	ばいじん	汚泥	合計
1,980.93	11,619.34	0.0	13,600.27

産業廃棄物処理施設点検書（割田地区）

点 検 年 月 日	2 0 2 4 年 9 月 2 0 日（ 金 ）	点検者氏名		印
				印
点検結果概要 異常なし ----- -----				
点 検 施 設	点 検 項 目	結 果	不 具 合 等 の 内 容	処 置
囲い・門扉	汚損，破損，施錠の状況，その他	○		
立札	汚損，破損の状況，その他	○		
石炭灰埋立地	締固め，整地，覆土等の状況	○		
	石炭灰の飛散状況	○		
	流出の有無	○		
	その他	○		
法面	土堰堤の亀裂，破損の有無	○		
	植生部の状況	○		
	遮水シートの劣化，破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水貯留槽	ポンプ類の異音，振動等の状況	○		
	石炭灰等の堆積状況	○		
	浮遊物・異物の状況	○		
	亀裂，破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水処理設備	薬品タンクの漏洩，破損の有無	○		
	ポンプ類の異音，振動等の状況	○		
	監視計器の状況	○		
	その他	○		
雨水集排水設備	側溝の詰り，破損の有無，その他	○		
雨水調節池	土堰堤の亀裂，漏水の有無	○		
	浮遊物，異物の状況	○		
	土砂の堆積状況	○		
	その他	○		
最終覆土完了部	植生の状況，排水溝の詰り，破損の有無，その他	○		
タイヤ洗浄装置	ポンプ類の異音，振動等の状況	○		
	配管の破損，漏洩の有無	○		
	その他	○		
最終処分場全体	防火措置の状況，悪臭発生の有無，害虫発生の有無，その他	○		
(備 考) ・点 検 頻 度： 月 1 回以上 ・結 果 の 表 示： 異常なし -----○， 異常あり -----× ・不 具 合 ・ 処 置： 記載事項が多いときは別紙を使用し，その旨を記載する。				

石炭灰埋立地 浸出水処理水水质測定結果(割田地区)

項目・単位		採取月日	4/3	5/8	6/5	7/4	6/5	8/30	9/5		
報告月日		4/30	5/31	6/28	7/31	8/30	9/30				
水素イオン濃度		-	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6				
生物化学的酸素要求量		mg/l	0.8	0.7	1.1	1.1	1.7				
化学的酸素要求量		mg/l	3.0	3.4	5.0	5.3	5.0				
浮遊物質質量		mg/l	<1	1	3	4	2				
窒素含有量		mg/l	9.2	8.6	8.1	9.2	8.7				
ノルマルヘキサゲ抽出物質		mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
フェノール類含有量		mg/l			<0.5						
銅含有量		mg/l			<0.01						
亜鉛含有量		mg/l			<0.01						
溶解性鉄含有量		mg/l			0.04						
溶解性マangan含有量		mg/l			0.02						
クロム含有量		mg/l			<0.02						
ふっ素及びその化合物		mg/l	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2				
大腸菌群数		個/cm3			16						
燐含有量		mg/l			0.02						
カドミウム及びその化合物		mg/l			<0.003						
アン化合物		mg/l			<0.05						
有機燐化合物		mg/l			<0.1						
鉛及びその化合物		mg/l			<0.01						
六価クロム化合物		mg/l			<0.02						
砒素及びその化合物		mg/l			<0.01						
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		mg/l			<0.0005						
アルキル水銀化合物		mg/l			不検出						
ポリ塩化ビフェニル		mg/l			<0.0005						
ジクロロメタン		mg/l			<0.02						
四塩化炭素		mg/l			<0.002						
1,2-ジクロロエタン		mg/l			<0.004						
1,1-ジクロロエチレン		mg/l			<0.02						
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l			<0.04						
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l			<0.3						
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l			<0.006						
トリクロロエチレン		mg/l			<0.01						
デトラクロロエチレン		mg/l			<0.01						
1,3-ジクロロプロペン		mg/l			<0.002						
チウラム		mg/l			<0.006						
シマジン		mg/l			<0.003						
チオベンカルブ		mg/l			<0.02						
ベンゼン		mg/l			<0.01						
セレン及びその化合物		mg/l			<0.01						
クマエブ、アモニウム化合物、重		mg/l	8.4	8.0	7.7	7.5	7.7				
硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/l	8.3	8.3	7.8	9.8	9.1				
ほう素及びその化合物		mg/l			<0.05						
1,4-ジオキサン		mg/l			<0.05						
ニッケル含有量		mg/l			<0.04						
タイオキシン類		pg-teq/l					0				

注1：アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の算出式 硝酸性窒素 + 亜硝酸性窒素 + (アンモニウム性窒素×0.4)

項目・単位	採取月日		4/3	4/30	5/8	5/31	6/5	6/28	7/4	7/31	8/5	8/2	9/5						
	測定完了日	mS/m																	
電気伝導率			69.2	69.6	69.6	31	69.6	69.6	69.6	30	69.7	69.7	69.7						
塩化物イオン		mg/l	30	31	31		31	30	30		30	30	30						
硫酸性窒素及び亜硫酸性窒素		mg/l					0.39												
ふっ素及びその化合物		mg/l					0.2												
ほう素及びその化合物		mg/l					0.04												
カドミウム及びその化合物		mg/l					<0.0003												
シアン化合物		mg/l					不検出												
鉛とその化合物		mg/l					0.002												
六価クロム化合物		mg/l					<0.005												
砒素及びその化合物		mg/l					<0.001												
水銀及びアルキル水銀その他の有機化合物		mg/l					<0.0005												
アルキル水銀化合物		mg/l					不検出												
ポリ塩化ビフェニル		mg/l					不検出												
ジクロロメタン		mg/l					<0.002												
四塩化炭素		mg/l					<0.0002												
1,2-ジクロロエタン		mg/l					<0.0004												
1,1-ジクロロエチレン		mg/l					<0.002												
1,2-ジクロロエチレン		mg/l					<0.004												
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l					<0.1												
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l					<0.0006												
トリクロロエチレン		mg/l					<0.001												
テトラクロロエチレン		mg/l					<0.001												
1,3-ジクロロプロペン		mg/l					<0.0002												
チウラム		mg/l					<0.0006												
シマジン		mg/l					<0.0003												
オホベンザルブ		mg/l					<0.002												
ベンゼン		mg/l					<0.001												
セレン及びその化合物		mg/l					<0.001												
1,4-ジオキサン		mg/l					<0.005												
クロロエチレン		mg/l					<0.0002												
ダイオキシン類		pg-teq/l									0.046								