

## 女川原子力発電所第1号機 第1回定期事業者検査の概要

### 1. 定期事業者検査の結果

廃止措置期間中に性能を維持すべき、使用済燃料プールや非常用ディーゼル発電機等の発電用原子炉施設（性能維持施設）について、外観検査や機能・性能検査等を行い、健全性を確認しました。

### 2. 定期事業者検査の期間

2021年3月19日～2021年7月16日

（定期事業者検査開始から終了までの120日間）

### 3. 定期事業者検査を実施した主な設備

#### （1）原子炉本体

（原子炉容器の外側のしゃへい壁等）

#### （2）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

（使用済燃料プール、燃料交換機等）

#### （3）放射性廃棄物の廃棄施設

（排気筒等）

#### （4）放射線管理施設

（排気筒の放射線モニタ等）

#### （5）原子炉格納施設

（原子炉建屋等）

#### （6）その他原子炉の附属施設

（非常用ディーゼル発電機等）

#### （7）建物及び構造物

（放射性廃棄物処理建屋等）

#### （8）原子炉補助設備

（原子炉補機冷却水ポンプ、非常用補機冷却海水ポンプ等）

#### （9）発電所補助設備

（換気空調設備、消火栓等）

#### （10）附属設備

（非常用照明設備）

以上