

お知らせ

2023年6月14日
東北電力株式会社

女川原子力発電所敷地内における火災の発生について

本日（6月14日）、9時35分頃、女川原子力発電所防潮堤海側付近（屋外）でプラスチック製の管を固定する架台の溶接作業を実施していたところ、当該管から発煙を確認したことから、直ちに現場作業員が初期消火を行いました。

その後、10時28分に石巻広域消防本部へ通報を行い、11時21分に女川消防署が現場に到着。11時30分に、発煙および鎮火いずれも9時35分であることが確認されました。

この火災による負傷者は発生しておらず、発電所の設備ならびに環境への放射能の影響はありません。

なお、本事象は安全協定に基づく通報連絡事象です。

地域の皆さまをはじめ、関係者の皆さまにご心配、ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

以上

（別紙）

位置図・現場写真・イメージ図