

# お知らせ

2023年7月24日  
東北電力株式会社

## 東通原子力発電所敷地内における火災の発生について

本日（7月24日）、15時53分頃、東通原子力発電所1号機（定期事業者検査中）の保修建屋1階（非管理区域）において、天井クレーンを使用中のところ、当該クレーンより火花・発煙を現場作業員が確認したため、16時10分に下北消防本部へ通報しました。

15時58分頃、発電所員が現場を確認し、火花・発煙が収まっていることを確認しております。

なお、16時19分に公設消防が到着し、現場を確認中です。

この火災による負傷者は発生しておらず、環境への放射能の影響はありません。

地域の皆さまをはじめ、関係者の皆さまにご心配、ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

以上

（別紙）火災発生場所 位置図