



端子およびジャンパ作業の状況



端子が収納された制御盤
(2号機中央制御室内)

拡大



バナナ端子

当初の想定



バナナ端子が
取外された状態

ジャンパ作業時の状況



バナナ端子の
ジャンパ線接続部

図1 端子の状況



ジャンパ線

適切な手法



ジャンパ線

事象発生時の手法

内線のねじを緩めた
際に、ケーブルの接
点が一時的に離れた



ねじ止め端子の
ジャンパ線接続部

図2 ジャンパ作業の状況