

お 知 ら せ

2025 年 8 月 21 日
東北電力株式会社

女川原子力発電所 2 号機における原子炉の計画停止について

当社は、女川原子力発電所 2 号機について、水素濃度検出器の交換作業※に向けて、本日（8 月 21 日）1 時 00 分に発電を停止し、その後 13 時 11 分に原子炉を冷温停止しました。

今後、準備が整い次第、安全確保を最優先に、原子炉格納容器内に設置されている 4 台の水素濃度検出器の交換作業を実施してまいります。

※当社は、女川 2 号機の原子炉格納容器内に設置している 2 台の水素濃度検出器に不具合が確認されたことを踏まえ、今後の安定運転に万全を期すため、原子炉を計画的に停止し、予防保全の観点から健全な残り 2 台を含む全 4 台の水素濃度検出器を交換することとしておりました。

（2025 年 8 月 19 日お知らせ済み）

以 上