

お 知 ら せ

2025 年 9 月 1 日
東北電力株式会社

女川原子力発電所 2 号機における発電再開について

当社は、女川原子力発電所 2 号機について、8 月 21 日に原子炉を計画的に停止し、原子炉格納容器内の 4 台の水素濃度検出器の交換※を行った後、8 月 30 日 18 時 00 分に原子炉を起動しました。(2025 年 8 月 30 日お知らせ済み)

その後、原子炉の出力を上昇させ、本日 (9 月 1 日) 18 時 00 分に発電を再開しました。

当社といたしましては、取り外した水素濃度検出器について不具合の原因調査を行うとともに、引き続き安全確保を最優先に、原子力発電所の運転に努めてまいります。

以 上

※女川 2 号機の原子炉格納容器内に設置している 2 台の水素濃度検出器に不具合が確認されたことを踏まえ、健全な残り 2 台を含む全 4 台の水素濃度検出器を交換しております。

(2025 年 8 月 19 日、8 月 21 日、8 月 30 日お知らせ済み)