

## 女川原子力発電所 1 号機の状況（2022 年 9 月分）

女川原子力発電所 1 号機については、2022 年 8 月 10 日より約 4 カ月の予定で、第 2 回定期事業者検査（廃止措置段階）を実施しております。

今回の定期事業者検査は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、廃止措置期間中においても性能を維持すべき発電用原子炉施設（性能維持施設）について、健全性を確認するものです。（2022 年 7 月 7 日お知らせ済み）

女川原子力発電所 1 号機の状況については、以下のとおりです。

### 1. 定期事業者検査の実施状況

2022 年 9 月 30 日現在、主な検査として、核燃料物質の取扱施設および貯蔵施設、原子炉格納施設および発電所補助設備などの機能・性能検査を行っております。

（添付－1 女川原子力発電所 1 号機 第 2 回定期事業者検査工程表 参照）

#### a. 検査状況

主な施設等の検査状況は以下のとおりです。

##### （a）核燃料物質の取扱施設および貯蔵施設

使用済燃料貯蔵設備のうち使用済燃料プール冷却浄化系ポンプ等について、機能・性能検査を行い健全性を確認しております。

##### （b）原子炉格納施設

原子炉建屋の給気ファン等について、機能・性能検査を行い健全性を確認しております。

##### （c）発電所補助設備

タービン建屋の給気ファン等について、機能・性能検査を行い健全性を確認しております。

### 2. 法令に基づく国への報告が必要となる事象

該当する事象はありませんでした。

### 3. 法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象

該当する事象はありませんでした。

以 上

