

女川原子力発電所 1号機の状況（2022年10月分）

女川原子力発電所 1号機については、2022年8月10日より約4カ月の予定で、第2回定期事業者検査（廃止措置段階）を実施しております。

今回の定期事業者検査は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、廃止措置期間中においても性能を維持すべき発電用原子炉施設（性能維持施設）について、健全性を確認するものです。（2022年7月7日お知らせ済み）

女川原子力発電所 1号機の状況については、以下のとおりです。

1. 定期事業者検査の実施状況

2022年10月31日現在、主な検査として、その他原子炉の附属施設、原子炉補助設備などの機能・性能検査を行っております。

（添付－1 女川原子力発電所 1号機 第2回定期事業者検査工程表 参照）

a. 検査状況

主な施設等の検査状況は以下のとおりです。

（a）その他原子炉の附属施設

非常用ディーゼル発電機の定格容量検査を行い、健全性を確認しております。

また、直流電源系（125V系蓄電池、125V系充電器）の機能・性能検査を行い、健全性を確認しております。

（b）原子炉補助設備

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）、非常用補機冷却海水系について、機能・性能検査を行い健全性を確認しております。

2. 法令に基づく国への報告が必要となる事象

該当する事象はありませんでした。

3. 法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象

該当する事象はありませんでした。

以上

