

2023年7月12日
東北電力株式会社

女川原子力発電所の状況について
(2023年6月分)

当社は、女川原子力発電所1号機（2022年8月10日から廃止中における第2回定期事業者検査中）、2号機（2010年11月6日から第11回定期事業者検査中）、3号機（2011年9月10日から第7回定期事業者検査中）の定期事業者検査等の状況について、2023年6月分をとりまとめ、本日、宮城県、女川町、石巻市ならびに登米市、東松島市、涌谷町、美里町、南三陸町に報告いたしました。

女川原子力発電所1号機は、2018年12月21日付で廃止しておりますが、廃止措置作業を安全に実施するにあたり、必要な施設の維持・管理のため、施設の性能や機能の確認を行っております。

女川原子力発電所2号機および3号機は、安定かつ安全な状態を維持しており、現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。

当該期間において、法令に基づく国への報告が必要となる事象はありませんでした。

なお、国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象として、1号機の燃料交換機において、燃料交換機の操作端末に不具合が確認されました。

また、2023年3月15日に発生した「女川2号機 燃料交換機の燃料つかみ具用電磁式ブレーキの電源装置の不具合について」について、当該電源装置の交換作業および動作試験が完了したことから、その結果について報告いたしました。

今回の報告の概要については、別紙のとおりです。

以上

（別紙1）女川原子力発電所1号機の状況（2023年6月分）

（別紙2）女川原子力発電所2号機および3号機の状況（2023年6月分）