

お 知 ら せ

2024年11月4日
東北電力株式会社

女川原子力発電所2号機の原子炉の停止について

当社は、女川原子力発電所2号機について、本日、8時36分に原子炉を停止しました。

今後、11月3日に確認された事象※について、原因調査を進めてまいります。

なお、原子炉停止による発電所周辺の環境への放射能の影響はありません。

再稼働（発電再開）に向けては、今回確認された事象の原因調査を行い、引き続き、安全確保を最優先に、一つひとつのプロセスにしっかりと対応してまいります。

※ 再稼働（発電再開）に向けた発電機試験併入時において、原子炉内の中性子を計測する検出器の校正用機器を、原子炉内に入れる作業を行っていたところ、途中で動かなくなる事象が発生した。

（2024年11月3日 お知らせ済）

以 上